



## Должностная инструкция ответственного лица за пожарную безопасность

№ 1

### 1. Общие положения.

1.1. Данная должностная инструкция разработана на основании Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012г № 390 «О противопожарном режиме» в редакции от 21 марта 2017г; приказа МЧС РФ от 12.12.2007г № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (в ред от 22.06.2010г); Федерального Закона РФ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 3 июля 2016г; с учетом требований Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994г «О пожарной безопасности» в редакции от 1 июля 2017 года.

1.2. Настоящая должностная инструкция определяет непосредственные функциональные обязанности, права, ответственность и сферу профессиональной деятельности ответственного по пожарной безопасности.

1.3. На должность ответственного лица за пожарную безопасность назначается лицо, которое имеет высшее техническое образование или среднее техническое образование, а также стаж работы не менее трех лет.

1.4. Ответственное лицо за пожарную безопасность назначается на должность и освобождается от должности личным приказом заведующего ДОУ.

1.5. Ответственное лицо за пожарную безопасность находится в подчинении непосредственно у заведующего дошкольным образовательным учреждением.

1.6. Сотрудник обязан соблюдать данную должностную инструкцию, а также инструкцию о мерах пожарной безопасности в дошкольном образовательном учреждении.

1.7. На время отсутствия сотрудника, ответственного за пожарную безопасность, его обязанности исполняет работник, который назначается заведующим ДОУ.

### 2. Функции ответственного за пожарную безопасность

Основные направления деятельности ответственного за пожарную безопасность:

2.1. Организация подготовки сотрудников и воспитанников дошкольного образовательного учреждения по вопросам противопожарной защиты.

2.2. Руководство деятельностью по проведению противопожарных мероприятий в ДОУ.

2.3. Контроль выполнения требований пожарной безопасности.

2.4. Контроль работоспособности систем и средств пожаротушения.

### 3. Должностные обязанности.

3.1. Ответственный за пожарную безопасность обязан знать:

- все действующие в дошкольном образовательном учреждении приказы, правила, инструкции, положения по вопросам, касающимся пожарной безопасности;

- законодательные и нормативные технические документы, различные методические материалы по вопросам пожарной безопасности;

- основное оборудование, имеющееся в детском саду, особенности его эксплуатации;



- мероприятия, направленные на предотвращение пожара, технику, способы и приемы обеспечения пожарной безопасности;
- технические средства и способы их эффективного применения для обеспечения пожарной безопасности, предотвращения и тушения начавшегося пожара;
- основные причины возникновения пожаров и взрывов;
- организационные основы обеспечения пожарной безопасности в помещениях детского сада.
- инструкции по противопожарной защите зданий, сооружений и помещений детского сада.

### 3.2. Ответственный за пожарную безопасность в ДОУ обязан издать приказы:

- о конкретном порядке обеспечения пожарной безопасности на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях детского сада;
- о назначении лиц, которые будут ответственны за пожарную безопасность в подразделениях дошкольного образовательного учреждения;
- о введении в действие соответствующих инструкций, положений и рекомендаций в части организации противопожарной защиты территории, зданий и сооружений дошкольного образовательного учреждения.

### 3.3. Ответственный за пожарную безопасность в ДОУ обязан:

- проводить анализ пожарной безопасности в дошкольной организации, разработку приказов, инструкций и положений, которые устанавливают должный противопожарный режим, обучение сотрудников, принятых на работу в детский сад, мерам пожарной безопасности;
- осуществлять организацию и контролирование прохождения всеми работниками ДОУ противопожарных инструктажей, которые проводятся ответственными за пожарную безопасность в подразделениях дошкольного образовательного учреждения в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме";
- заниматься проведением и организацией обучения со всеми работниками ДОУ, выполнение обязанностей которых непосредственно связано с повышенной пожарной опасностью, или с ответственными за пожарную безопасность в подразделениях ДОУ;
- участвовать в проводимом расследовании, оформлять и вести учет случаев возникновения пожаров, возгораний, наличия пострадавших и погибших на пожарах, определять материальный ущерб от пожара в детском саду;
- разрабатывать или принимать участие в разработке инструкций, которые устанавливают основные направления обеспечения систем предотвращения пожара и противопожарной защиты для дошкольного учреждения. в соответствии с главой XVIII «Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности», Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме", контролирует порядок обеспечения безопасности людей и сохранности материальных ценностей, а также создание оптимальных условий для успешного тушения пожара;
- нести полную ответственность за нарушения правил пожарной безопасности.
- заниматься разработкой и осуществлением мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
- следить за содержанием в исправном состоянии имеющихся систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допуская их применения не по прямому назначению;
- предоставлять заведующему детским садом ежегодный отчет о проводимых мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности и план подобных мероприятий на следующий год;
- осуществлять проведение противопожарной пропаганды;
- обучать работников дошкольного образовательного учреждения мерам пожарной безопасности;
- немедленно сообщать заведующему ДОУ о нарушении сотрудниками и иными лицами норм пожарной безопасности;
- оказывать всяческое содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении истинных причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, которые виновны в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;



- предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора достоверные сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в дошкольной организации, а также о происшедших на ее территории пожарах и их последствиях;
- незамедлительно сообщать заведующему ДООУ и в пожарную охрану информацию о возникших пожарах, неисправностях имеющихся средств и систем противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов, которые ведут к месту возгорания;
- обеспечивать строгое выполнение требований государственного пожарного надзора, которые касаются его деятельности, и соблюдение действующих норм по обеспечению пожарной безопасности.

#### **4. Права ответственного за пожарную безопасность.**

##### **4.1. Ответственный за пожарную безопасность вправе:**

- отстранять от трудовой деятельности лиц, которые не прошли противопожарный инструктаж, а также показавших неудовлетворительные знания по основам пожарной безопасности;
- знакомиться с проектами решений руководства дошкольного образовательного учреждения, которые касаются его работы;
- вносить предложения по оптимизации и модернизации имеющихся систем и средств противопожарной защиты;
- проводить необходимые мероприятия по установлению причин и обстоятельств пожаров, которые произошли в детском саду;
- требовать от руководства ДООУ установления мер социального и экономического стимулирования сотрудников дошкольного заведения для повышения уровня пожарной безопасности;
- получать важную информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов управления и подразделений охраны;
- организовывать и непосредственно участвовать в проверках структурных подразделений детского сада на предмет обеспечения в них мер пожарной безопасности, состояния средств и систем противопожарной защиты;
- осуществлять организацию и принимать личное участие в проверках имущества ДООУ на предмет обеспечения мер пожарной безопасности при работе с ним;
- требовать у руководителей структурных подразделений дошкольной образовательной организации сведения, документы и информацию, которая касается его деятельности;
- требовать от заведующего детским садом и прочих сотрудников содействия в исполнении своих функциональных обязанностей ответственного за пожарную безопасность и реализации своих прав.

#### **5. Ответственность за пожарную безопасность.**

5.1. Ответственное лицо за пожарную безопасность несет полную дисциплинарную ответственность в соответствии со статьей 192 ТК РФ:

- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих профессиональных обязанностей;
- за ненадлежащее состояние средств и имеющихся систем противопожарной защиты в детском саду;
- за причинение своими действиями или бездействием материального ущерба в порядке и пределах, установленных статьями 238, 239, 241, 243 Трудового Кодекса РФ;
- за правонарушения, которые были совершены в процессе осуществления своей деятельности в порядке и пределах, установленных действующим законодательством РФ;
- за достоверность сведений, которые он предоставляет руководству дошкольного образовательного учреждения и государственному пожарному надзору;
- за отказ по той или иной причине выполнять распоряжения и указания заведующего ДООУ;
- за злостное несоблюдение правил внутреннего распорядка;
- за неисполнение имеющихся инструкций по охране труда, должностных инструкций, инструкций по технике безопасности и пожарной безопасности.





УТВЕРЖДЕНО

Заведующий МДОУ № 2

И.П.Езднякова /

Приказ № 22 от « 27 » 01 2018г.



## Должностная инструкция по пожарной безопасности заведующего ДОУ

№ 2

### 1. Общие положения.

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана согласно Постановлению Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» в редакции от 21 марта 2017г; Федеральному Закону РФ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 3 июля 2016г; приказу МЧС РФ от 12.12.2007г № 645 в ред от 22.06.2010г «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»; с учетом требований Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994г «О пожарной безопасности» в редакции от 1 июля 2017 года.

1.2. Заведующий несет персональную ответственность за выполнение требований настоящей должностной инструкции по пожарной безопасности, а также за противопожарный режим в дошкольном образовательном учреждении.

### 2. Должностные обязанности по пожарной безопасности заведующего ДОУ

Заведующий дошкольным образовательным учреждением обязан:

2.1. В начале года с целью обеспечения соблюдения имеющихся правил пожарной безопасности установить противопожарный режим в детском саду, назначить ответственного за пожарную безопасность, определить конкретный порядок действий педагогических работников и обслуживающего персонала при возникновении пожара;

2.2. Неукоснительно выполнять данную должностную инструкцию, требования пожарной безопасности, выполнять все предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

2.3. Заниматься разработкой и осуществлением мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

2.4. Периодически проводить противопожарную пропаганду, обучать сотрудников ДОУ мерам пожарной безопасности;

2.5. Включать в коллективный договор важные вопросы пожарной безопасности;

2.6. Содержать в исправном состоянии имеющиеся системы и средства пожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их ненадлежащего использования;

2.7. Оказывать посильное содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении истинных причин и условий их возникновения и развития, а также выявлении лиц, которые виновны в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;

2.8. При тушении пожаров на территории детского сада предоставлять в установленном порядке необходимые силы и средства;

2.9. Предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора достоверные сведения и документы о состоянии пожарной безопасности дошкольного образовательного учреждения, в том числе о происшедших на его территории пожарах и их конкретных последствиях;



2.10. Незамедлительно передавать информацию в пожарную охрану о возникших пожарах в ДОУ, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния близлежащих дорог и проездов;

2.11. Всесторонне содействовать деятельности добровольных пожарных дружин;

2.12. В целях организации и осуществления необходимых работ по предупреждению пожаров на объектах, где может одновременно находиться 50 и более человек, то есть с массовым пребыванием людей, заведующий детским садом может создавать пожарно-техническую комиссию.

2.13. Категорически запретить приказом курение на территории и в помещениях ДОУ;

2.14. Определить порядок и конкретные сроки проведения необходимых работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся минимум один раз в год;

2.15. Известить подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления, в водопроводной сети ниже требуемого.

### **3. Заведующий дошкольным образовательным учреждением должен обеспечить:**

3.1. Наличие планов экстренной эвакуации людей при пожаре на объекте с массовым пребыванием людей, а также на этаже, где находится 10 и более человек;

3.2. Выполнение на объекте требований, которые предусматриваются статьей 6 Федерального закона "Об ограничении курения табака";

3.3. Размещение на территории и в помещениях детского сада обязательных знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено";

3.4. Устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования, а также осуществить тщательную проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с имеющейся инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже, чем два раза в год.

3.5. Доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими непосредственных служебных обязанностей на территорию, в здание, сооружения, а также иные объекты ДОУ.

3.6. При проведении каких-либо мероприятий с массовым пребыванием людей (утренники, торжества, представления и так далее) обеспечить:

а) обязательный осмотр помещений ДОУ перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения необходимых мер пожарной безопасности;

б) дежурство ответственных лиц на сцене и во всех зальных помещениях.

3.7. Исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе тех, которые обозначают пути эвакуации и эвакуационные выходы. Эвакуационное освещение должно включаться в автоматическом режиме при прекращении электропитания рабочего освещения. В зрительных, демонстрационных и выставочных залах дошкольного учреждения знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей.

3.8. Исправность всех сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже двух раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

3.9. Исправное состояние имеющихся пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам вне зависимости от времени года.



3.10. Полную укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (минимум один раз в год). Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу. Пожарные шкафы следует крепить к стене, при этом обеспечивается полное открывание дверей шкафов не менее, чем на 90 градусов.

3.11. Помещения насосных станций обязательными схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов. На каждой задвижке и пожарном насосе должна находиться табличка с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей.

3.12. Исправное состояние и проведение тщательных проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже двух раз за год), которые установлены на обводных линиях водомерных устройств и пожарных насосов-повысителей (ежемесячно), с занесением в журнал даты проверки и достоверной характеристики технического состояния указанного оборудования;

3.13. Выполнение положений настоящей должностной инструкции, инструкции по мерам пожарной безопасности в детском саду.

3.14. Объект огнетушителями, согласно установленным нормам. Первичные средства пожаротушения непременно должны иметь соответствующие сертификаты.

#### **4. Заведующий дошкольным образовательным учреждением должен организовать:**

4.1. Проведение необходимых работ по заделке негорючими материалами, которые обеспечивают требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и различных зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями;

4.2. В помещениях детского сада с одним эвакуационным выходом допускать одновременное пребывание не более пятидесяти человек, при этом в зданиях IV и V степени огнестойкости одновременное пребывание более 50-ти человек допускается только в помещениях первого этажа.

4.3. При эксплуатации в ДОУ систем вентиляции и кондиционирования воздуха строго запретить:

- а) оставление в открытом состоянии дверей вентиляционных камер;
- б) закрытие имеющихся вытяжных каналов, отверстий и решеток;
- в) подключение к воздуховодам газовых отопительных приборов;
- г) уничтожение путем выжигания скопившихся в воздуховодах жировых отложений, пыли и прочих горючих веществ.

4.4. Обучение правилам пожарной безопасности сотрудников ДОУ.

4.5. Соблюдение требований пожарной безопасности всеми сотрудниками дошкольного образовательного учреждения.

Ответственный за пожарную безопасность \_\_\_\_\_

*И. И. Ляденко*

С должностной инструкцией ознакомлен (а), один экземпляр получил (а) на руки и обязуюсь хранить его на рабочем месте.

« \_\_\_ » 20 \_\_\_ г.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /





## **Инструкция** **о порядке действиях персонала при эвакуации** **в случае возникновения пожара** № 3

### **1. Общие положения**

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 г «О противопожарном режиме» в редакции от 21 марта 2017г; Федеральным Законом РФ №123-ФЗ от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 3 июля 2016г; приказом МЧС РФ № 645 от 12.12.2007г «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» в редакции от 22.06.2010г; требованиями Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994г «О пожарной безопасности» в редакции от 1 июля 2017 года.

1.2. Данная инструкция является дополнением к схематическим планам для эвакуации персонала и воспитанников при пожаре в дошкольном образовательном учреждении.

1.3. Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации детей и сотрудников из здания детского сада при пожаре.

1.4. Необходимые практические тренировки по эвакуации работников и воспитанников проводятся в ДОУ один раз в полугодие.

1.5. Если возник пожар, действия работников детского учреждения и привлекаемых к тушению пожара лиц, в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию из здания и спасение.

1.6. С планом эвакуации, порядком эвакуации при пожаре и распределением обязанностей должен быть ознакомлен весь обслуживающий персонал ДОУ под роспись.

### **2. Действия и обязанности сотрудников при эвакуации.**

#### **2.1. Действия работника, первым обнаружившего возгорание:**

- в первую очередь вызвать пожарную охрану по телефону «101», сообщив сотруднику, который получает информацию, адрес учреждения, место возникновения пожара, свою фамилию и номер телефона;
- продублировать сообщение о пожаре по системе оповещения о немедленной эвакуации детей и сотрудников дошкольного образовательного учреждения;
- поставить в известность о пожаре заведующего ДОУ или дежурного администратора;
- приступить (по возможности) к ликвидации очага возгорания до прибытия оперативной группы по тушению пожара.

#### **2.2. Действия заведующего ДОУ:**

- немедленно сообщить по телефону «101» в пожарную часть, назвать адрес, место



возникновения пожара, свою должность, фамилию, имя, отчество (если даже это было уже сделано, необходимо продублировать вызов пожарной команды);

- дать указание заместителю заведующего по АХР (завхозу) задействовать систему оповещения, отключить сеть электро- и газоснабжения, остановить работу системы вентиляции и кондиционирования воздуха;
- с учетом сложившейся обстановки необходимо определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший период времени;
- доложить в Департамент управления образованием о возникновении пожара;
- осуществлять руководство эвакуацией людей и ликвидацию пожара до прибытия пожарных подразделений. Если возникла угроза для жизни детей, немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;
- выполнить проверку наличия детей и работников, которые были эвакуированы из здания детского сада, по имеющимся спискам;
- убедиться в исправности автоматической (стационарной) системы пожаротушения;
- попросить покинуть опасную зону всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией людей и ликвидацией пожара;
- обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении очага возгорания, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током и т.п.
- дать указание эвакуировать материальные ценности из опасной зоны, найти места их складирования и приставить при необходимости охрану;
- доложить в Департамент управления образованием об итогах эвакуации и организации тушения пожара, о причиненном ущербе.

### 2.3. Действия дежурного администратора:

- задействует единый сигнал по оповещению людей на случай возникновения пожара.
- сообщает о случившемся в ближайшую пожарную часть по телефону 101, заведующему ДОУ.

### 2.4. Действия заместителя заведующего по АХР (завхоза):

- дает указание и контролирует действия рабочего по обслуживанию зданий и помещений ДОУ по отключению электроэнергии, систем приточно-вытяжной вентиляции, обеспечивает соблюдение требований техники безопасности и электробезопасности;
- выделяет дворника для встречи пожарной команды, знающего расположение местонахождение очага возгорания, расположения гидрантов;
- руководит членами ДПД по тушению пожара, осуществляет эвакуацию работников и воспитанников до прибытия подразделений пожарной охраны;
- дает указание и контролирует вахтера по включению освещения тамбуров, открытию всех запасных выходов, основного выхода из здания.
- дает указание и контролирует дворника по освобождению подъездов к зданию от автомашин и открытию ворот для въезда спецавтотранспорта, встречает пожарные подразделения;
- удаляет за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара и эвакуации. В случае необходимости организует поиск пропавших воспитанников и работников;
- докладывает начальнику прибывшего пожарного подразделения об обстановке на пожаре, эвакуированных людях, принятых мерах и поступает в его распоряжение.

### 2.5. Действия заместителя заведующего по ВМР:

- принимает и подтверждает сообщение о пожаре;
- организует эвакуацию воспитанников из здания (территории);



- выставляет посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить возможность возвращения детей и работников в здание, где возник пожар.
- после окончания эвакуации организовать проверку всех помещений, чтобы исключить возможность нахождения в опасной зоне учащихся, спрятавшихся под кроватями, столами, в шкафах или других местах, а также поставить посты безопасности на входах, чтобы исключить возможность возвращения учащихся в здание, где возник пожар.
- организует сбор воспитанников, работников в условленном месте эвакуации, сверку списков;
- докладывает заведующему ДОУ о ходе и результатах эвакуации людей из здания (территории);
- действует по указанию начальника ДПД, в зависимости от обстановки;

#### 2.6. Действия заместителя заведующего по безопасности:

- предоставляет документы: план-схему эвакуации, расположение пожарных гидрантов и пожарных кранов.
- сообщает о пожаре и чрезвычайных ситуациях в территориальные службы УВД, ПС, ФСБ, ГО и ЧС, координирует действия сотрудников ДОУ.

#### 2.7. Действия медицинского работника:

- после получения сообщения о пожаре комплектует оперативный набор для оказания первой медицинской помощи пострадавшим при пожаре;
- вызывает скорую медицинскую помощь по телефону «03»;
- участвует в эвакуации воспитанников из здания; при задымлении обеспечивает людей (воспитанников, работников) средствами индивидуальной защиты дыхательных путей (респираторами, марлевыми повязками);
- после эвакуации людей из здания проверяет по спискам наличие детей и докладывает заведующему ДОУ.

#### 2.8. Действия прачки:

- принимает и подтверждает сообщение о пожаре, контролирует отключение оборудования и системы вентиляции. Проводит визуальный осмотр на закрытие окон, дверей.
- действует по указанию начальника ДПД;
- помогает эвакуироваться I младшей группе.

#### 2.9. Действия логопеда:

- помогает эвакуироваться II младшей группе.
- докладывает начальнику ДПД о принятых мерах и действует по его указанию;

#### 2.10. Действия инструктора по физкультуре:

- осуществляет спасение имущества, тушение возникшего пожара до прибытия ПЧ.
- при ликвидации пожара следует стремиться в первую очередь обеспечить необходимые условия для безопасной эвакуации людей.
- докладывает начальнику ДПД о принятых мерах и действует по его указанию;

#### 2.11. Действия музыкального руководителя:

- помогает эвакуироваться средним группам.
- докладывает начальнику ДПД о принятых мерах и действует по его указанию;

#### 2.12. Действия рабочего по комплексному обслуживанию зданий и помещений:

- под руководством заместителя заведующего по АХР (завхоза) отключает электроэнергию, системы приточно-вытяжной вентиляции;
- осуществляет спасение имущества, тушение возникшего пожара до прибытия ПЧ.



### 2.13. Действия повара:

- отключает электроэнергию на пищеблоке, оборудование, закрывает окна;
- осуществляет спасение имущества, тушение возникшего пожара до прибытия ПЧ.

### 2.14. Действия дворника:

- организует освобождение подъездов к зданию ДОУ, открытие ворот для въезда пожарных машин, указывает расположение гидрантов и очага возгорания.

### 2.15. Действия вахтера, уборщиков помещений 1 этажа:

- осуществляет включение освещения тамбуров, открытие основного и запасных выходов из здания ДОУ.
- спасение имущества, тушение возникшего пожара до прибытия ПЧ.

### 2.16. Действия бухгалтера

- обход служебных помещений, проверяя наличие или отсутствие сотрудников, воспитанников;
- организует эвакуацию документации администрации ДОУ, спасение имущества.

### 2.17. Действия секретаря-делопроизводителя:

- осуществляет эвакуацию документации администрации детского сада, спасение имущества.

### 2.18. Действия воспитателя при получении сигнала об эвакуации:

- прекратить проведение занятия, отключить электрические приборы и оборудование, выключить освещение и закрыть окна;
- исключить условия, которые способствуют возникновению паники и эвакуировать воспитанников на первый этаж и далее к основному или запасному выходам из ДОУ согласно утвержденному плану эвакуации при возникновении пожара.
- пути следования детей во время эвакуации не должны пересекаться.
- эвакуацию воспитанников нужно начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Детей младшего возраста следует эвакуировать в первую очередь.
- в зимнее время по усмотрению работников, осуществляющих эвакуацию, воспитанники старших возрастных групп могут предварительно одеться или взять теплую одежду с собой, а воспитанников младшего возраста следует выводить или выносить, завернув в одеяла или другие теплые вещи.
- после выхода из здания воспитатель должен привести группу на эвакуационную площадку и сверить наличие всех воспитанников по списку. В случае отсутствия кого-либо из детей воспитатель должен немедленно сообщить об этом заведующему дошкольным образовательным учреждением или дежурному администратору.
- лица, осуществляющие эвакуацию, не должны оставлять учащихся без присмотра с момента обнаружения пожара и до его полной ликвидации.

## 3. Действия в особых случаях

3.1. Если нет на месте заведующего и ответственного за пожарную безопасность в момент возникновения пожара, эвакуацией руководит дежурный администратор.

3.2. При ложном срабатывании автоматической пожарной сигнализации (АПС) сигнал тревоги может поступить на пост пожарной охраны по номеру «101». Вследствие этого ответственный за пожарную безопасность должен выполнить следующие действия:

- на пульте необходимо нажать кнопку сработавшего шлейфа и отключить его (сигнальная лампочка должна погаснуть);
- еще раз нажать кнопку сработавшего шлейфа и, если сигнал тревоги повторится, отключить









УТВЕРЖДЕНО  
Заведующий МДОУ № 2  
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение д/с МДОУ № 2  
Приказ № 01-02 от "11". 01.2018 г.

## Инструкция о мерах пожарной безопасности в прачечной № 4

### 1. Общие положения.

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Федеральным Законом №69-ФЗ от 21.12.1994г «О пожарной безопасности» в редакции от 01.07.2017г; Федеральным Законом РФ №123-ФЗ от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 3.07.2016г; Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012г «О противопожарном режиме» в редакции от 21 марта 2017г; Приказом МЧС РФ №645 от 12.12.2007г в редакции от 22.06.2010г "Об утверждении норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций".

1.2. Данная инструкция определяет главные требования пожарной безопасности к содержанию помещений прачечной, нормы и правила поведения работников прачечной с целью обеспечения эффективной противопожарной защиты.

1.3. Работник прачечной обязан проходить инструктаж по пожарной безопасности не реже, чем один раз в полугодие, строго соблюдать правила и требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим в помещении.

1.4. Рабочий прачечной в ДОУ должен при возникновении пожара принять все зависящие от него меры по эвакуации детей, материальных ценностей и тушению пожара.

1.5. Вся деятельность в прачечной проводится согласно регламентам, правилам технической эксплуатации оборудования и иной утвержденной в установленном порядке нормативно-технической и эксплуатационной документации.

1.6. Всякое нарушение требований пожарной безопасности и приведенной инструкции влечет за собой уголовную, административную, дисциплинарную или другую ответственность соответственно действующему законодательству Российской Федерации.

### 2. Функциональные характеристики прачечной и специфика пожарной опасности.

2.1. В прачечной ведутся производственные работы: стирка и глажка. Хранение постельного белья, спецодежды, и т.п.

2.2. К главным пожароопасным факторам прачечной относятся:

- чрезмерное количество белья;
- постельное белье, матрасы, мягкий инвентарь, спецодежда

2.3. Пожароопасные свойства, веществ и материалов:

2.3.1. Белье, полотенца, матрасы, спецодежда - горючие материалы. Легко возгораются от искр и огня. Возгорание может произойти после длительного невидимого тления. При увлажнении и хранении в стопках могут самовозгораться. Тушить с помощью углекислотных, порошковых огнетушителей, воды.

2.3.3. Упаковочный горючий материал. Горючая тара: тканевые и полиэтиленовые мешки.

2.4. В помещении прачечной обязательно должна вывешиваться табличка с указанием категории помещения по взрыво-пожаро-опасности, табличка с номером телефона для вызова пожарной охраны. У входа в прачечную должны вывешиваться: табличка с указанием ответственных лиц за противопожарную безопасность, а на открытом месте в помещении - инструкция по противопожарной защите.



### **3. Лица, ответственные за пожарную безопасность в прачечной.**

3.1. Ответственным лицом за пожарную безопасность в прачечной ДООУ назначен работник по стирке белья (кастелянша) \_\_\_\_\_ приказом № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.

### **4. Максимальное количество людей, которые могут находиться в прачечной.**

4.1. В прачечной детского сада одновременно могут находиться не более 3 человек.

### **5. Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность в прачечной.**

#### **5.1. Руководитель ДООУ должен обеспечить:**

- строгое соблюдение всех требований пожарной безопасности, выполнение предписаний, постановлений и других законных требований должностных лиц пожарной охраны по прачечной в ДООУ;
- разработку и осуществление мер по обеспечению пожарной защиты в прачечной дошкольного образовательного учреждения;
- обучение работников прачечной детского сада необходимым мерам пожарной безопасности;
- помещение прачечной огнетушителями согласно нормам и требованиям противопожарной защиты;
- наличие инструкции о действиях рабочих прачечной по эвакуации в случае пожара, наличие планов путей эвакуации при пожаре;
- исправность систем и средств противопожарной защиты в помещении прачечной (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымовой защиты);
- обеспечивать своевременную огнезащитную обработку деревянных конструкций и изделий в прачечной, изготовленных из ткани (шторы, занавески и т.п.).

#### **5.2. Работник ДООУ, ответственный за пожарную безопасность, должен:**

- обеспечить присутствие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в помещениях прачечной ДООУ;
- обеспечить исправность знаков пожарной защиты, в том числе обозначающих пути эвакуации людей и эвакуационные выходы;
- обеспечить наличие планов эвакуации на случай пожара в прачечной;
- устанавливать порядок и сроки проведения необходимых работ по очистке вентиляционных камер в прачечной ДООУ от горючих отходов с составлением необходимого акта, но не реже одного раза в год. Согласно инструкции завода-изготовителя обеспечить проверку задерживающих огонь устройств (заслонки, клапаны и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими устройствами пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических установок отключения вентиляции при пожаре.

#### **5.3. Рабочий прачечной должен:**

- строго соблюдать требования пожарной безопасности в прачечной, поддерживать противопожарный режим согласно требованиям Правил пожарной безопасности в Российской Федерации;
- осуществлять контроль состояния используемого оборудования, своевременного выполнения планового профилактического ремонта оборудования.
- соблюдать меры предосторожности, применяя предметы бытовой химии, проводя работы с легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими (ГЖ) жидкостями, иными опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;
- не хранить горючие материалы, отходы, упаковки и контейнеры в цехах и на путях эвакуации;
- постоянно держать в чистоте и исправном состоянии технологическое и электрическое оборудование.
- уверенно знать правила и порядок вызова пожарной охраны;



- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
- окончив работы закрыть окна, отключить электрические приборы, выключить электрическое освещение, закрыть двери, сдать ключ дежурному по режиму под роспись.

## **6. Порядок содержания помещений прачечной и путей эвакуации.**

### **6.1. Общие правила по содержанию помещений прачечной:**

- в помещении прачечной должна постоянно поддерживаться чистота.
- мусор, который можно сжечь и отходы необходимо систематически выносить (вывозить) на предназначенные для этого участки;
- противопожарные системы и установки (АПС) в прачечной необходимо постоянно содержать в исправном рабочем состоянии и в соответствии с проектной документацией.
- выходы из прачечной к эвакуационным путям нужно держать постоянно свободными и ничем не загромождать.
- в прачечной запрещено устанавливать решетки, жалюзи и похожие на них несъемные защищающие от солнца, декоративные и архитектурные устройства на окнах;
- в прачечной детского сада можно размещать только лишь необходимое технологическое оборудование.

### **6.2. Требования по содержанию и эксплуатации отопления, вентиляции и систем кондиционирования воздуха в прачечной ДОУ.**

В прачечной запрещается:

- использовать поврежденные устройства систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;
- использовать для разогрева замерзших труб отопления открытый огонь.
- выключать задерживающие огонь устройства;
- перекрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
- выжигать накопившуюся в воздуховодах пыль и иные горючие вещества в системах вентиляции и кондиционирования воздуха;
- в местах забора воздуха должна полностью исключаться возможность появления горючих газов, паров, дыма, искр и открытого огня.
- хранение в вентиляционных камерах любого оборудования и материалов.

### **6.3. Правила по содержанию и использованию эвакуационных путей и выходов.**

- при использовании эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов категорически запрещается загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, двери) разными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и иными предметами.
- расстановка мебели и оборудования в прачечной не должна создавать препятствие при эвакуации людей.

## **7. Пожарная безопасность в прачечной при использовании электрического оборудования.**

В прачечной категорически запрещено:

- 7.1. Пользоваться розетками, выключателями, рубильниками, удлинителями, иными электро-установочными изделиями, имеющими неисправности, поврежденные или самодельные;
- 7.2. Использовать электрические провода и кабеля с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- 7.3. Оборачивать электрические лампы и светильники бумагой, тканью и иными горючими материалами, а также пользоваться светильниками со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильника;
- 7.4. Эксплуатировать стиральную машину без заземления и диэлектрического коврика на полу;



- 7.5. Использовать электрические утюги и иные электрические нагревательные приборы, без устройств тепловой защиты, не имеющих подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих возможность возникновения пожара;
- 7.6. Подключать, отключать стиральные машины, электроутюги, иное электрооборудование и притрагиваться к ним в ходе работы мокрыми руками.
- 7.7. Проводить работы на гладильном оборудовании при снятых панелях или открытых стенках, закрывающих доступ к нагревающимся частям, защита которых во время работы предусмотрена заводом-изготовителем;
- 7.8. Проводить глажку утюгом с неисправным терморегулятором или без него;
- 7.9. Использовать нестандартные (самодельные) электрические приборы, электрические обогреватели с открытой спиралью и (или) не оборудованные терморегуляторами, а также и электрические чайники без автоматически отключающих устройств;
- 7.10. Применять для защиты от перегрузки и короткого замыкания некалиброванные и (или) самодельные плавящиеся вставки, а также автоматические предохранители с несоответствующим напряжением;
- 7.11. Нагружать электросеть потребителями электроэнергии;
- 7.12. Допускать заклеивание электрической проводки бумагой, материалом, завешивание плакатами, оттягивание шпагатом, развешивание одежды на выключателях, розетках, нарушение изоляции проводов;
- 7.13. Оставлять после ухода из помещения прачечной включенными электрическое освещение и электроприборы, электрическое оборудование;
- 7.14. Оставлять без контроля подключенные к сети электроприборы и оборудование;
- 7.15. Включать в одну розетку сразу несколько мощных потребителей электроэнергии;
- 7.16. Применять кабели и провода, имеющие повреждения или потерявшие защитные свойства изоляции;
- 7.17. Оставлять под напряжением электропровода и кабели с не заизолированными концами;
- 7.18. Связывать и скручивать провода, а также оттягивать провода и светильники;
- 7.19. Применять выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и иных предметов, убирать колпаки со светильников.
- 7.20. Нарушать или уклоняться от выполнения любых требований настоящей инструкции.

## **8. Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности при использовании оборудования и выполнении пожароопасных работ.**

### **8.1. В помещениях прачечной ДОУ строго запрещается:**

- курение и применение открытого огня.
- вносить с собой и хранить бензин, керосин, иные горючие и легко-возгорающиеся жидкости и вещества;
- применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари, делать уборку помещений прачечной и оборудования используя легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

### **8.2. При выполнении покрасочных работ в прачечной следует:**

- составлять и разбавлять все виды лаков и красок в отдельных помещениях детского сада у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках;
- не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать емкости с горючими веществами непосредственно перед их употреблением, а после окончания работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ в специально отведенном месте вне помещений детского сада.

### **8.3. Огнеопасные работы (огневые, сварочные работы и т.п.) в помещении прачечной следует проводить только при разрешении директора ДОУ.**

### **8.4. При осуществлении огневых работ в прачечной следует:**

- перед проведением огневых работ проветрить помещение прачечной;
- обеспечить место выполнения огневых работ первичными средствами пожаротушения (огнетушителем, ведром с водой);



- очень плотно закрыть все двери, соединяющие помещение прачечной, с другими помещениями детсада, открыть все окна;
- проводить постоянный контроль над состоянием паро-газо-воздушной среды технологического оборудования, на котором осуществляются огневые работы, и в опасной зоне.

## **9. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов.**

9.1. Рабочие места в прачечной ДОУ должны ежедневно очищаться от мусора, отработанной ткани, пыли.

9.2. Расстояние от электросветильников до хранящихся горючих материалов должно составлять минимум 50 см.

9.3. Горючие вещества и материалы (ткань, бумага и т.д.) должны ежедневно выноситься и храниться в закрытом металлическом контейнере, расположенном на хозяйственном дворе детского сада.

9.4. Все оборудование прачечной по завершении рабочего дня должно обесточиваться.

## **10. Порядок проведения осмотра и закрытия помещений прачечной по завершении работы.**

10.1. Рабочий прачечной в ДОУ по завершении работы обязан провести противопожарный осмотр, в том числе:

- выключить все электроприборы и оборудование, находящиеся в помещении прачечной, из электрической сети;
- убедиться в отсутствии бытового мусора в помещении;
- провести проверку на наличие и сохранность первичных средств пожаротушения, а также на возможность беспрепятственного подхода к ним;
- запереть все окна и фрамуги;
- провести проверку и освободить (при необходимости) эвакуационные проходы, выходы.

10.2. При выявлении работником любых неисправностей необходимо поставить в известность о случившемся заместителя руководителя по административно-хозяйственной работе (завхоза) ДОУ.

10.3. В случае наличия противопожарных недочетов, закрывать помещение категорически запрещается.

10.4. После ликвидации (при необходимости) недочетов, сотрудник обязан закрыть помещение прачечной и зафиксировать соответствующую запись в «Журнале противопожарного осмотра помещений», находящемся на вахте.

## **11. Максимальное количество одновременно находящихся в помещениях материалов.**

11.1. В помещении прачечной не разрешается хранить вещества и материалы, не имеющие отношения к деятельности ДОУ.

11.2. Количество белья в прачечной не должно превышать вместимость стеллажей и полок и должно находиться на них.

## **12. Порядок проведения осмотра и закрытия прачечной по окончании работы**

12.1. По окончании работы все оборудование в прачечной обесточивается.

12.2. Помещение визуально осматривается, выявляются нарушения, которые могут способствовать возгоранию, проверяется исправность авто-установок пожарной автоматики.

12.3. О выявленных неисправностях необходимо доложить заместителю заведующего по административно-хозяйственной работе (завхозу) или ответственному за пожарную безопасность в ДОУ.

12.4. Запирать помещение прачечной при обнаружении каких-либо неполадок, которые могут привести к нагреву или возгоранию, запрещается.



### **13. Действия сотрудников прачечной в случае возникновения пожара**

13.1. Работник прачечной детского сада в случае обнаружения пожара или признаков возгорания (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен:

- все работ в прачечной прекратить;
- вывести из помещения прачечной находящихся людей;
- попытаться потушить возгорание с помощью первичных средств пожаротушения;

Если потушить возгорание не удалось:

- незамедлительно сообщить о пожаре заведующему детским садом или дежурному администратору (иному должностному лицу);
- включить оповещение о пожаре с помощью кнопки или оповестить голосом;
- сообщить о пожаре по телефону 101 (112 – Единая служба спасения), при этом четко назвать свои данные: Ф.И.О., адрес объекта и № телефона;
- принять соответствующие меры по эвакуации людей, материальных ценностей.

### **14. Правила размещения и применения огнетушителей. Меры безопасности при использовании.**

14.1. Огнетушители, находящиеся в помещении прачечной ДОУ, должны располагаться так, чтобы не препятствовать безопасной эвакуации людей. Первичные средства огнетушения необходимо располагать на открытых местах рядом с выходом из помещения на высоте не более 150см.

14.2. Огнетушители, расположенные в помещении прачечной детского сада, должны быть и в необходимом количестве и исправны.

14.3. Запрещено применять огнетушители для других целей, не относящихся к ликвидации возгораний.

14.4. Запрещено перемещать огнетушители с мест постоянного расположения.

14.5. Огнетушители должны в обязательном порядке иметь паспорт, нумерацию и быть зарегистрированными в журнале первичных средств пожаротушения. Не разрешается размещать в прачечной ДОУ и применять огнетушители, не имеющие номеров. Номер на огнетушителе является гарантией его проверки, перезарядки и учета и, как следствие, его исправности.

14.6. Огнетушители необходимо располагать на открытых, легкодоступных местах около двери, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, прямое воздействие отопительных и нагревательных приборов.

14.7. Для тушения твердых горючих веществ, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, электрической проводки необходимо применять имеющиеся порошковые и углекислотные огнетушители. \*

14.8. Правила использования порошковых огнетушителей:

- подойти с огнетушителем к очагу пожара (возгорания);
- сорвать пломбу;
- выдернуть чеку с помощью кольца;
- нажать на рычаг и привести огнетушитель в действие, при этом струю огнетушащего вещества направить непосредственно на очаг возгорания.

14.9. Порядок использования углекислотных огнетушителей:

- выдернуть чеку;
- направить растроб огнетушителя на очаг возгорания;
- открыть запорно-пусковое устройство (нажав на рычаг или повернув маховик против часовой стрелки до упора);
- рычаг/маховик позволяет прекращать подачу углекислоты.

14.10. Требования безопасности при использовании углекислотного огнетушителя:

- углекислотный огнетушитель, оснащенный растробом из металла, не применяется для тушения пожара любого электрического оборудования, находящегося под напряжением;
- при тушении углекислотным огнетушителем любого типа запрещено держать растроб голый рукой, так как при выходе углекислоты образуется снегообразная масса с



температурой минус 60-70°C.

**14.11. Общие рекомендации по тушению пожара с помощью огнетушителей:**

- тушение пролившихся легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей начинать с передней кромки, при этом необходимо направить струю порошка на горящую поверхность, а не на сам огонь;
- горящую вертикальную поверхность необходимо тушить снизу вверх;
- наиболее эффективным является тушение пожара сразу несколькими огнетушителями группой лиц;
- использованный огнетушитель заменяется новым, пригодным к использованию;
- использованный огнетушитель сдается заместителю заведующего по административно-хозяйственной работе для последующей перезарядки, о чем фиксируется запись в журнале учета первичных средств пожаротушения.

**15. Правила использования и безопасности при использовании пожарного крана.**

15.1. Внутренний пожарный кран предназначен для тушения возгораний разных объектов, кроме электрических установок, оборудования, электроприборов под напряжением.

**15.2. Чтобы привести в действие пожарный кран необходимо:**

- вытащить из шкафа и раскрутить (размотать) пожарный рукав, соединенный с пожарным стволом, в сторону горящего объекта или зоны горения;
- повернуть маховик клапана и подать воду, начать тушение пожара;
- при использовании пожарного крана лучше действовать вдвоем, один сотрудник осуществляет пуск воды, второй - направляет струю из ствола непосредственно в зону пожара;
- запрещается использовать пожарные краны с пуском воды для работ, которые не относятся к тушению пожаров, проведению учебных занятий.

Ответственный за пожарную безопасность

\_\_\_\_\_ / И.И. Гудков

С инструкцией ознакомлен (а)

«\_\_»\_\_20\_\_г.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /





УТВЕРЖДЕНО

Заведующий МДОУ № 2

Г.И. Позднякова /

Приказ № 248 от "11".01.2018 г.

## Инструкция о мерах пожарной безопасности в ДОУ № 5

### 1. Общие положения.

1.1. Настоящая инструкция определяет основные требования пожарной безопасности к содержанию территории, зданий, сооружений и помещений дошкольного образовательного учреждения, нормы поведения сотрудников в целях обеспечения пожарной безопасности.

1.2. Инструкция о мерах пожарной безопасности в ДОУ разработана согласно:

- Постановлению Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме» в редакции от 21 марта 2017г;
- Федерального Закона РФ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 3 июля 2016г;
- Приказу МЧС РФ от 12.12. 2007г №645 в редакции от 22.06.2010г «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»;
- с учетом требований Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994г «О пожарной безопасности» в редакции от 1 июля 2017 года.

1.3. Настоящая инструкция является обязательной для исполнения всеми работниками, не зависимо от их образования, стажа работы, а так же для временных, командированных или прибывших на обучение (практику) в ДОУ работников.

1.4. Обучение сотрудников дошкольного образовательного учреждения мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

1.5. Все сотрудники детского сада должны под подпись ознакомиться с данной инструкцией, знать свои обязанности и порядок действий при пожаре и эвакуации.

1.6. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума устанавливаются заведующим дошкольным образовательным учреждением. Обучение мерам противопожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

1.7. Вводный противопожарный инструктаж в дошкольном образовательном учреждении проводится заведующим детским садом или лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом заведующего ДОУ.

1.8. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей в обязательном порядке делается запись в журнале учета проведения инструктажей по противопожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

1.9. Обучение пожарно-техническому минимуму сотрудников ДОУ, не связанных с взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца после приема их на работу, в дальнейшем не реже одного раза в три года после последнего обучения, а руководителей, специалистов и сотрудников организаций, связанных с взрывопожароопасным производством, один раз в год.

1.10. Здания дошкольного образовательного учреждения перед началом каждого учебного



года должны быть приняты комиссией администрации района с обязательным участием в ней инспектора Государственного пожарного надзора.

1.11. Сотрудники ДОУ, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении) настоящей инструкции несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность, определенную действующим законодательством Российской Федерации.

## **2. Характеристики детского сада и специфика пожарной опасности.**

2.1. Производственные процессы не ведутся. Имеются помещения детских групп, подсобное помещение, служебные помещения, административные помещения. Использование в ДОУ электрооборудования (электроводонагревателей, теплового электрооборудования для приготовления пищи).

2.2. Особо важным фактором в детском саду является пребывание детей дошкольного возраста.

## **3. Ответственные за пожарную безопасность, эвакуацию и оказание первой помощи в случае пожара в ДОУ.**

3.1. Ответственным за пожарную безопасность в дошкольном образовательном учреждении назначена \_\_\_\_\_ приказом № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.

3.2. Ответственным за оказание первой помощи пострадавшим назначен медицинский работник детского сада \_\_\_\_\_.

3.3. Кроме того, назначены ответственные за эвакуацию детей воспитатели и младшие воспитатели групп: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, ...

## **4. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в детском саду.**

4.1. В дошкольном образовательном учреждении одновременно может находиться не более \_\_\_\_\_ человек.

## **5. Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность в ДОУ**

5.1. Заведующий дошкольным образовательным учреждением обязан:

- обеспечивать соблюдение требований противопожарной безопасности, выполнение предписаний, постановлений и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны;
- обеспечивать разработку и осуществлять меры по обеспечению противопожарной защиты в детском саду;
- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать сотрудников и воспитанников дошкольного образовательного учреждения мерам противопожарной защиты;
- обеспечивать содержание в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства пожаротушения, не допускать их применения не по их прямому назначению;
- оказывать содействие пожарной охране во время ликвидации пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, выявлять лиц, виновных в нарушении требований противопожарной безопасности, по вине которых возник пожар;
- предоставлять в установленном порядке во время тушения пожаров на территории ДОУ необходимые силы и средства, участвующие в выполнении мероприятий, направленных на ликвидацию пожаров, и привлеченных к тушению пожаров сил;
- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими своих служебных обязанностей на территории дошкольного образовательного учреждения;
- предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии противопожарной безопасности в ДОУ, а также произошедших на его территории пожарах и их последствиях;
- обеспечивать оперативное сообщение в службу пожарной охраны о возникновении пожара в детском саду;



- назначать сотрудника, ответственного за противопожарную безопасность в детском саду, который обязан обеспечивать строгое соблюдение требований пожарной безопасности в дошкольном образовательном учреждении;
- обеспечить наличие инструкции о действиях персонала детского сада по эвакуации людей при пожаре, наличие планов эвакуации людей в случае возникновения пожара;
- эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения;
- обеспечить объект огнетушителями по нормам согласно требованиям противопожарной безопасности;
- запрещать (своим приказом) курение и использование открытого огня на территории и в зданиях дошкольного образовательного учреждения;
- устанавливать порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, с составлением соответствующего акта, но не реже 1 раза в год, в соответствии с инструкцией завода-изготовителя обеспечивать проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции в случае возникновения пожара;
- обеспечивать исправное состояние пожарных гидрантов, их своевременное утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года;
- обеспечивать исправное состояние систем и средств противопожарной защиты дошкольного образовательного учреждения (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах);
- также организовывать не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты дошкольного образовательного учреждения с оформлением соответствующего акта проверки;
- обеспечивать в соответствии с годовым планом-графиком, который должен быть составлен с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений дошкольного образовательного учреждения (автоматических установок пожарной сигнализации и, пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);
- в период осуществления работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, заведующий дошкольным образовательным учреждением обязан принимать необходимые меры по защите объектов от пожаров;
- обеспечивать исправное содержание (в любое время года) проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям дошкольного образовательного учреждения, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам;
- обеспечивать своевременную очистку территории детского сада от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы;
- в групповых помещениях и кабинетах для дополнительных занятий дошкольного образовательного учреждения размещать только необходимую для обеспечения учебного процесса мебель, а также приборы, модели, принадлежности, пособия и другие предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках;
- обеспечивать своевременную огнезащитную обработку деревянных конструкций и изделий, выполненных из ткани (шторы, занавеси и т.д.);
- обеспечивать наличие на посту круглосуточной охраны, инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем)



противопожарной защиты объекта;

- пост охраны должен быть обеспечен телефонной связью и исправным ручным электрическим фонарем;
- для передачи текстов оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре разрешается использовать внутренние радиотрансляционные сети и другие сети вещания, имеющиеся на объекте;
- обеспечивать исправное состояние и своевременное проведение проверок работоспособности задвижек;
- назначать сотрудника, ответственного за противопожарную безопасность, который обязан обеспечивать строгое соблюдение требований пожарной безопасности в дошкольном образовательном учреждении.

#### 5.2. Сотрудник ДООУ, ответственный за пожарную безопасность, обязан:

- обеспечивать наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в помещениях дошкольного образовательного учреждения, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок;
- обеспечивать ежедневную передачу в территориальное подразделение пожарной охраны, информации о количестве сотрудников и воспитанников, находящихся в детском саду, в том числе в ночное время;
- разрабатывать и утверждать у заведующего дошкольным образовательным учреждением инструкцию «О действиях персонала по эвакуации воспитанников и сотрудников при пожаре», а также не реже, чем 1 раз в полугодие осуществлять практические тренировки сотрудников ДООУ;
- обеспечивать содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений дошкольного образовательного учреждения в исправном состоянии, организовывать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий ДООУ с составлением соответствующего акта испытаний;
- обеспечивать исправное состояние знаков противопожарной безопасности, в том числе тех, которые обозначают пути эвакуации людей и эвакуационные выходы;
- обеспечивать наличие планов эвакуации в случае возникновения пожара на каждом этаже дошкольного образовательного учреждения;
- устанавливать порядок и сроки осуществления работ по очистке вентиляционных камер от горючих отходов с составлением соответствующего акта, но не реже одного раза в год. В соответствии с инструкцией завода-изготовителя обеспечивать проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции в случае пожара;
- обеспечивать исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организовывать проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов, а случае отключения участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого своевременно извещать об этом подразделение пожарной охраны.

#### 5.3. Все сотрудники дошкольного образовательного учреждения обязаны:

- строго соблюдать все требования настоящей инструкции, требования противопожарной безопасности, установленные в ДООУ;
- знать места расположения и уметь применять первичные средства пожаротушения;
- строго соблюдать требования противопожарной безопасности на своём рабочем месте, обеспечить ежедневную уборку и поддерживать надлежащий порядок в помещениях детского сада;
- организовать с воспитанниками и учащимися дошкольного образовательного учреждения



занятия (беседы) по изучению правил противопожарной безопасности в быту.

- после завершения занятий все пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и материалы убрать в специально оборудованные помещения дошкольного образовательного учреждения.

- при выявлении каких-либо нарушений в работе оперативно извещать об этом своего непосредственного руководителя;

- знать контактные номера телефонов для вызова пожарной службы, до прибытия пожарной охраны принять все возможные меры по спасению воспитанников детского сада;

- оказывать содействие пожарной охране во время ликвидации пожаров.

- своевременно проходить инструктажи по противопожарной безопасности, а также обучение пожарно-техническому минимуму;

- выполнять все предписания, постановления и иные законные требования по соблюдению требований противопожарной безопасности в дошкольном образовательном учреждении.

## **6. Порядок содержания территорий, зданий, помещений и путей эвакуации ДОУ.**

6.1. *Общие правила содержания территорий, зданий и помещений дошкольного образовательного учреждения.*

6.1.1. В детском саду запрещено:

- хранить и использовать в помещениях легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества и пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

- оборудовать в подвалах мастерские, склады и другие хозяйственные помещения;

- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток и другие двери, которые препятствуют распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

- производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения противопожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией);

- загромождать мебелью, оборудованием и любыми другими предметами двери и выходы на наружные эвакуационные лестницы;

- осуществлять уборку помещений и стирку одежды с использованием бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- оборудовать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

6.1.2. В групповых помещениях и кабинетах для дополнительных занятий дошкольного образовательного учреждения разрешено размещать только необходимую для обеспечения учебного процесса мебель, а также приборы, модели, принадлежности, пособия и другие предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках.

6.1.3. Не допускается увеличивать по отношению к количеству, предусмотренному проектом, по которому построено здание детского сада, число парт (столов) в групповых помещениях и кабинетах ДОУ. Число коек (в спальнях помещениях) и столов (другой мебели) в игровых помещениях и кабинетах детского сада не должно превышать количества, установленного нормами проектирования.

6.1.4. Заведующий детским садом обязан обеспечить наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.

6.1.5. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях дошкольного образовательного учреждения с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.



*6.2. Порядок содержания помещений и меры противопожарной безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей.*

- заведующий дошкольным образовательным учреждением должен обеспечить осмотр помещений детского сада перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер противопожарной безопасности, дежурство ответственных работников на сцене и в зальных помещениях ДОУ;
- на мероприятиях допускается использовать только электрические гирлянды и иллюминацию, имеющие соответствующий сертификат соответствия. В случае обнаружения какой-либо неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев электропроводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть незамедлительно обесточены;
- новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения детского сада, ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков помещения ДОУ;
- строго запрещено использовать пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;
- строго запрещено украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
- не допускается проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
- не разрешается уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;
- запрещено полностью выключать освещение в помещении детского сада во время спектаклей или представлений;
- строго запрещено допускать нарушения установленных норм заполнения помещений детского сада людьми.

*6.3. Порядок содержания и эксплуатации отопления, вентиляции и систем кондиционирования воздуха.*

6.3.1. Во время эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха строго запрещено:

- оставлять двери вентиляционных камер в открытом состоянии;
- отключать огнезадерживающие устройства;
- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
- подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;
- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и любые другие горючие вещества;
- в местах забора воздуха должна быть полностью исключена возможность появления горючих газов, паров, дыма, искр и открытого огня.
- эксплуатировать неисправные устройства систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;
- использовать вентиляционные каналы для отводов продуктов сгорания от газовых приборов;
- хранить в вентиляционных камерах какое-либо оборудование и материалы.

6.3.2. Автоматические огнезадерживающие устройства (заслонки, шиберы, клапаны), расположенные на воздуховодах в местах пересечения противопожарных преград, устройства блокировки вентиляционных систем с автоматической пожарной сигнализацией и системами пожаротушения, противопожарные разделки дымоходов, вытяжные зонты и каналы от плит всегда должны содержаться в исправном состоянии.

*6.4. Порядок содержания и эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов.*

6.4.1. Во время эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов строго запрещено:

- оборудовать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах),



раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, которые могут препятствовать свободной эвакуации людей из здания ДОУ;

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и любыми другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

- оборудовать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие в случае пожара), а также снимать их;

- заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и окон.

6.4.2. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов заведующий дошкольным образовательным учреждением обязан обеспечить строгое соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по противопожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков противопожарной безопасности).

6.4.3. Все двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться наружу, по направлению выхода из здания детского сада, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по противопожарной безопасности.

6.4.4. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без использования ключа.

6.4.5. Заведующий дошкольным образовательным учреждением при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования обязан обеспечить наличие свободных проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам.

## **7. Пожарная безопасность в ДОУ при эксплуатации электрооборудования.**

7.1. Эвакуационное освещение в детском саду должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

7.2. Знаки противопожарной безопасности с автономным питанием от электрической сети, используемые на путях эвакуации, должны постоянно находиться во включенном состоянии и быть исправными.

7.3. Во время эксплуатации электрооборудования в помещениях дошкольного образовательного учреждения запрещено:

- прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над территорией дошкольного образовательного учреждения.
- в служебных помещениях детского сада размещать на оргтехнике (системным блоках компьютеров, принтерах и т.д.) горючие вещества и материалы, бумагу, книги, журналы, одежду и другие предметы, эксплуатировать оргтехнику в разобранном виде, со снятыми панелями и чехлами, устанавливать оргтехнику в закрытых местах, в которых уменьшена ее вентиляция (охлаждение), предусмотренная заводом-изготовителем.
- эксплуатировать электрические провода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- использовать электрические розетки, рубильники и другие электроустановочные изделия, имеющие какие-либо повреждения;
- обертывать электрические лампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать электрические светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), которые предусмотрены конструкцией светильника;
- применять электрические утюги, плитки, чайники и другие электронагревательные приборы, не имеющие устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или



неисправности у электронагревательных приборов терморегуляторов, которые предусмотрены их конструкцией;

- использовать нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
- оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также оргтехнику, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением тех электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы, в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
- во время проведения аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ применять временную электрическую проводку, используя удлинители и сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

#### 7.4. Во время эксплуатации электроустановок запрещено:

- использовать электрическое оборудование и приборы в условиях, не соответствующих рекомендациям (инструкциям) заводов-изготовителей, или имеющие неисправности, которые могут привести к возникновению пожара, а также применять электрические провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, пользоваться некалиброванными плавкими вставками или другими самодельными аппаратами защиты от перегрузки и короткого замыкания.

#### 7.5. Пожарная безопасность на пищеблоке (кухне) ДОУ при использовании теплового электрооборудования для приготовления пищи.

7.5.1. Работники детского сада, работающие с электронагревательным оборудованием на пищеблоке (кухне) допускаются к работе на оборудовании только после проведения необходимого инструктажа и изучения инструкций заводов-изготовителей по безопасной работе на установленном оборудовании.

7.5.2. При эксплуатации электроплит, пароконвектоматов для приготовления продуктов необходимо:

- не перемещать рядом с ними легковоспламеняющиеся и горючие вещества с целью предотвращения возгорания;
- при возникновении неисправности в работе электрической плиты или пароконвектомата, а также нарушении защитного заземления их корпусов, работу немедленно прекратить и выключить данное оборудование;
- работу на оборудовании продолжить только после полного устранения неисправности.
- при коротком замыкании и загорании электроплиты или пароконвектомата немедленно отключить данное оборудование от электросети и приступить к тушению очага возгорания с помощью порошкового огнетушителя.

7.5.3. При выполнении работ не допускается:

- хранить и размещать вблизи и на электрооборудование для приготовления пищи посторонние предметы, прихватки, паки и упаковки от продуктов, деревянную кухонную утварь и пр.
- использовать тепловое оборудование с неисправным датчиком реле температуры, имеющим неисправности;
- оставлять включенным тепловое оборудование после окончания процесса приготовления;
- охлаждать водой жарочную поверхность используемого оборудования.

7.5.4. По окончании рабочего дня перед закрытием помещения пищеблока (кухни) проверить отключение электронагревательных приборов и оборудования от электрической сети.

7.5.5. Допустимое количество одновременно находящихся в помещениях пищеблока (кухни) людей \_\_\_\_\_.



7.5.6. На пищеблоке (кухне) ДООУ на рабочих местах не допускается хранение горючих веществ и материалов.

7.5.7. Количество продуктов и материалов, предназначенных для обслуживания детей в пищеблоке, не должно превышать сменной потребности на одно рабочее место.

7.5.8. Количество продуктов в подсобных помещениях и кладовых не должно превышать вместимость стеллажей, полок и располагаться только на них.

7.6. Пожарная безопасность при использовании гладильного оборудования в прачечной ДООУ

7.6.1. К работе с электронагревательным оборудованием (электроутюги, отпариватели, гладильные прессы) допускаются лица, получившие инструктаж по пожарной безопасности при работе с имеющимся в прачечной ДООУ оборудованием, а также изучившие правила работы с ним по инструкциям завода-изготовителя.

7.6.2. Перед работой гладильное оборудование необходимо проверить визуальным осмотром:

- на отсутствие внешних повреждений;
- на исправность вилки и розетки, отсутствие повреждений изоляции кабеля (шнура) электропитания;
- в среднем положении терморегулятора проверить отключение электроутюга при нагреве.

7.6.3. При эксплуатации гладильного оборудования запрещается:

- гладить электроутюгом с неисправным терморегулятором или без него;
- работать с электроутюгом без специально предусмотренной термостойкой подставки, без диэлектрического коврика на полу;
- включать, выключать электроутюг или прикасаться к нему мокрыми руками;
- выполнять работы с электроприборами без заземления (зануления);
- покидая рабочее место, оставлять включенным оборудование.

7.6.4. По окончании рабочего дня перед закрытием прачечной проверить, отключено ли все оборудование.

## **8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ.**

8.1. На территории и в помещениях дошкольного образовательного учреждения категорически запрещено курить и использовать открытый огонь.

8.2. Во время проведения покрасочных работ необходимо:

- осуществлять составление и разбавление всех видов лаков и красок в изолированных помещениях детского сада у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках;
- осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом виде централизованно;
- размещать лакокрасочные материалы в кладовой в количестве, не превышающем сменной потребности, плотно закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на специально отведенных площадках;
- не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать емкости с горючими веществами только перед их использованием, а после завершения работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ в специально отведенном месте вне помещений детского сада.

8.3. Пожароопасные работы (огневые, сварочные работы и т.п.) должны осуществляться в зданиях и на территории детского сада только с разрешения заведующего дошкольным образовательным учреждением.

8.4. Пожароопасные работы (огневые, сварочные работы и т.п.) должны проводиться в зданиях и на территории ДООУ только в отсутствие детей и персонала.

8.5. Порядок проведения пожароопасных работ и меры противопожарной безопасности при их проведении должны строго соответствовать требованиям «Правил противопожарного режима в Российской Федерации».



#### 8.6. Во время проведения огневых работ необходимо:

- перед осуществлением огневых работ провентилировать помещения детского сада, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов;
- обеспечить место проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения (огнетушителем, ящиком с песком емкостью 0,5 куб. метра, 2 лопатами, ведром с водой);
- плотно закрыть все двери, соединяющие помещения ДООУ, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями детского сада, открыть все окна;
- осуществлять постоянный контроль состояния парогазовоздушной среды в технологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне;
- немедленно остановить выполнение огневых работ в случае повышения содержания горючих веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудовании до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов).

#### 8.7. Во время осуществления огневых работ строго запрещено:

- приступать к выполнению работы при неисправной аппаратуре;
- осуществлять огневые работы на свежеекрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;
- применять одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;
- допускать к самостоятельной работе сотрудников, не имеющих соответствующего квалификационного удостоверения;
- допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами, наполненными сжатыми, сжиженными и растворенными газами;
- выполнять работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением;
- осуществлять огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с использованием горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.

8.8. Все работы, связанные с использованием открытого огня, должны выполняться до начала использования горючих материалов.

8.9. Строго запрещено осуществление огневых работ на элементах зданий дошкольного образовательного учреждения, выполненных из легких металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями.

### **9. Порядок, нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов.**

- 9.1. Хранить в специальных помещениях пожароопасные вещества и материалы следует с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.).
- 9.2. Емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные упаковки должны быть надежно защищены от солнечного и другого теплового воздействия.
- 9.3. На открытых площадках или под навесами хранение аэрозольных упаковок разрешено только в негорючих контейнерах.
- 9.4. Расстояние от электрических светильников до хранящихся горючих материалов должно составлять не менее 0,5 метра.
- 9.5. Все манипуляции, связанные со вскрытием тары, проверкой исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей) должны осуществляться в помещениях, изолированных от мест хранения.
- 9.6. Строго запрещено в помещении склада инвентаря и ТМЦ использовать дежурное



освещение, применять электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки.

9.7. Все оборудование склада после окончания рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны находиться вне складского помещения на стене из негорючих материалов.

#### **10. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов.**

10.1. Рабочие места в административных помещениях, помещениях для приготовления пищи, складских помещениях для продуктов (кладовых) дошкольного образовательного учреждения должны ежедневно убираться от мусора, отработанной бумаги, пустой картонной тары, пыли.

10.2. Горючие вещества и материалы (бумага, картон, упаковки от продуктов питания и т.д.) должны ежедневно выноситься из зданий дошкольного образовательного учреждения и храниться в закрытом металлическом контейнере, расположенном на хозяйственном дворе.

10.3. Контейнер с мусором должен своевременно вывозиться соответствующими службами, по мере его заполнения.

#### **11. Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях материалов.**

11.1. В помещениях детского сада не проводятся работы, связанные с производством.

11.2. Хранение в помещениях горючих веществ, материалов, запрещено.

#### **12. Правила содержания проездов для транспорта на прилегающей к детскому саду территории.**

12.1. Заведующий дошкольным образовательным учреждением в пределах своих полномочий должен обеспечить исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию, наружным пожарным лестницам детского сада и пожарным гидрантам, находящимся на территории ДООУ.

12.2. Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями, на которых четко нанесены цифры, обозначающие расстояние до их месторасположения.

12.3. Категорически запрещено использовать для стоянки автомобилей, в том числе автомобилей персонала и служебных автомобилей, разворотные и специальные площадки, которые предназначены для установки пожарно-спасательной техники.

12.4. Максимальная скорость движения транспортных средств по территории дошкольного образовательного учреждения не должна превышать 10 км/ч.

12.5. Строго запрещено использовать в качестве стоянки автотранспорта противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями дошкольного образовательного учреждения.

#### **13. Порядок осмотра и закрытия помещений ДООУ по окончании работы.**

13.1. Сотрудник, последним покидающий помещение детского сада (ответственный за противопожарную безопасность данного помещения), должен осуществить противопожарный осмотр, в том числе:

- отключить все электрические приборы, установленные в помещении от электросети и аккумуляторов;

- проверить отсутствие бытового мусора в помещении;

- проверить наличие и сохранность первичных средств пожаротушения, а также возможность свободного подхода к ним;

- закрыть все окна и фрамуги;

- проверить и освободить (при необходимости) эвакуационные проходы, выходы.

13.2. В случае выявления сотрудником каких-либо неисправностей следует известить о случившемся своего непосредственного руководителя.

13.3. Сотруднику, проводившему осмотр, при наличии противопожарных недочетов, закрывать помещение категорически запрещено.



13.4. После устранения (при необходимости) недочетов сотрудник должен закрыть помещение и сделать соответствующую запись в «Журнале противопожарного осмотра помещений», находящемся на посту охраны.

#### **14. Обязанности и действия работников ДОУ при пожаре, в том числе при срабатывании АПС, эвакуации из детского сада.**

14.1. В случае возникновения пожара, действия сотрудников дошкольного образовательного учреждения и привлекаемых к ликвидации пожара лиц должны прежде всего быть направлены на обеспечение безопасности воспитанников детского сада, их эвакуацию и спасение.

14.2. Каждый сотрудник дошкольного образовательного учреждения, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах гари, тления, повышение температуры воздуха и др.), должен немедленно доложить о пожаре заведующему детским садом или дежурному администратору, а также сообщить о пожаре по телефону 101, при этом сообщить диспетчеру:

- свою фамилию и имя;
- адрес детского сада: \_\_\_\_\_;
- № телефона;
- кратко описать, где загорание или что горит;
- сколько людей находится в ДОУ.

- не отключайте телефон первыми, возможно, у диспетчера возникнут вопросы или он даст вам необходимые указания для дальнейших действий.

14.3. Все работы в данном помещении (помещениях) должны быть немедленно остановлены.

14.4. Необходимо незамедлительно известить людей о возникшем пожаре. В случае автоматического несрабатывания АПС следует привести в действие ручной извещатель АПС.

14.5. В случае пожара и других чрезвычайных ситуаций эвакуация проводится по наиболее короткому и безопасному пути с учетом сложившейся обстановки.

14.6. Заведующий или дежурный администратор ДОУ должен:

- проверить, поступил ли сигнал с АПС на пульт пожарной охраны;
- доложить в пожарную часть о возникновении пожара;
- оповестить всех сотрудников детского сада о пожаре.

14.7. Необходимо приступить к эвакуации детей и персонала детского сада в соответствии с планом эвакуации – ответственный дежурный по зданию. Воспитатели и помощники воспитателей должны открыть все эвакуационные выходы и сохраняя спокойствие, без паники эвакуировать воспитанников ДОУ согласно плану эвакуации из здания на безопасное расстояние от очага возгорания, взяв с собой Журнал учета посещаемости детей и воду на случай чрезвычайной ситуации.

14.8. Следует осуществить переключку детей по спискам и отчитаться о ее результатах ответственному сотруднику детского сада по эвакуации.

14.9. Необходимо отключить электроэнергию, остановить систему вентиляции – ответственный завхоз дошкольного образовательного учреждения.

14.10. Удалить за пределы опасной зоны всех сотрудников детского сада, не участвующих в ликвидации пожара – повар дошкольного образовательного учреждения.

14.11. Организация работ, направленных на спасение ценного имущества (документы) – музыкальный руководитель ДОУ.

14.12. Звену пожаротушения следует приступить к тушению очага возгорания и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения до приезда пожарной бригады.

14.13. Дежурный администратор при необходимости должен вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы.

14.14. Одновременно с ликвидацией пожара ответственный сотрудник детского сада за противопожарную безопасность или завхоз ДОУ должен организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей дошкольного образовательного учреждения.



14.15. Обязанности заведующего дошкольным образовательным учреждением при пожаре:

- распоряжается о прекращении любой деятельности в детском саду, кроме работ, связанных с мероприятиями по спасению детей и ликвидацией пожара;
- до прибытия подразделений пожарной охраны осуществляет общее руководство и координацию действий персонала детского сада по эвакуации детей и ликвидации пожара;
- контролирует, все ли воспитанники и персонал детского сада эвакуированы за пределы опасной зоны;
- в случае если не все воспитанники и персонал детского сада смогли покинуть помещения, если позволяет обстановка, незамедлительно организует спасение людей, используя для этого все имеющиеся силы и средства;
- обеспечивает строгое соблюдение техники безопасности персоналом детского сада, принимающим участие в спасательных работах;
- организует встречу подразделений пожарной охраны, оказывает им помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к зданию ДООУ, где произошел пожар, кратко описывает сложившуюся обстановку, обратив особое внимание на предполагаемые места возможного нахождения детей и персонала, нуждающихся в эвакуации, указывает окна этих помещений;
- по прибытии пожарного подразделения информирует руководителя ликвидации пожара о конструктивных и технологических особенностях дошкольного образовательного учреждения, прилегающих строений и сооружений, сообщает другие сведения, которые необходимы для успешной ликвидации пожара.

14.16. Обязанности завхоза дошкольного образовательного учреждения при пожаре:

- обеспечивает встречу подразделений пожарной службы и оказывает помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
- докладывает подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для ликвидации пожара и проведения, связанных с ним первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения, необходимые для обеспечения безопасности личного состава, о хранящихся на объекте опасных взрывчатых и сильнодействующих веществ.

14.17. Обязанности медицинской сестры ДООУ при пожаре и эвакуации:

- берет с собой заранее подготовленную на случай пожара медицинскую аптечку для оказания первой медицинской помощи.
- следит за состоянием воспитанников и персонала детского сада, в случае необходимости оказывает первую неотложную медицинскую помощь до приезда бригады скорой помощи;
- после эвакуации воспитанников вместе с воспитателями находится в местах сбора детей и следит за их самочувствием.

14.18. Обязанности воспитателей ДООУ при пожаре и эвакуации:

- подготовить детей к эвакуации: прекратить занятия, игры, прием пищи;
- с учетом сложившейся обстановки определите наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации детей в безопасную зону в кратчайший срок;
- исключите условия, способствующие возникновению паники, при этом нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;
- быстро организовать детей в колонну по двое или по одному и, выбрав наиболее безопасный путь, эвакуировать из детского сада;
- эвакуировать группы детей необходимо не менее, чем двум взрослым, при этом один взрослый - впереди группы, второй - замыкает группу и следит за состоянием детей, в случае необходимости помогает им, успокаивает и не дает отстать от группы;
- при задымлении помещения попросите детей пригнуться и выводите их в таком положении;
- при выходе из помещения закрывайте за собой двери для предотвращения распространения дыма и огня;
- при эвакуации по наружной лестнице будьте очень осторожны, следите, чтобы дети не упали;



- в теплое время года дети группами размещаются на эвакуационной площадке \_\_\_\_\_;
- в холодное время года дети размещаются в помещениях \_\_\_\_\_;
- после эвакуации воспитанников в безопасное место, сверьтесь всех детей по списку, все ли на месте;
- если у кого-то из детей ухудшилось самочувствие, возникла тошнота, рвота немедленно покажите ребенка медсестре детского сада и вызовите скорую помощь;
- доложите заведующей ДОУ о том, что все дети находятся с вами в безопасности и под вашим наблюдением.

#### 14.19. Обязанности помощника воспитателя при пожаре и эвакуации детей:

- помогает воспитателю одевать детей;
- если обстановка и время не позволяют одеть детей, собирает из шкафчиков детские вещи и выносит вслед за детьми;
- сопровождает детей вместе с воспитателем при эвакуации.

### 15. Отключение электроэнергии в детском саду при пожаре.

15.1. Отключение электроэнергии в помещениях дошкольного образовательного учреждения осуществляет \_\_\_\_\_.

15.2. Отключать электроэнергию в помещениях детского сада следует только по указанию заведующего ДОУ, ответственного сотрудника за пожарную безопасность или руководителя тушения пожара.

15.3. Общее обесточивание детского сада производится из электрощитовой.

### 16. Порядок размещения и использования огнетушителей. Меры безопасности при работе с ними.

16.1. Огнетушители, расположенные в коридорах и проходах детского сада, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей из здания ДОУ. Огнетушители следует размещать на видных местах вблизи от выходов из помещений детского сада на высоте, не превышающей 1,5 метра.

16.2. Огнетушители, находящиеся в здании дошкольного образовательного учреждения, должны быть исправны и обеспечено необходимое их количество.

16.3. Строго запрещено применять огнетушители для нужд, не связанных с ликвидацией возгораний. Запрещено перемещение огнетушителей с мест их постоянного размещения.

16.4. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер. Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой. Не разрешается размещать в помещениях детского сада и использовать огнетушители, не обозначенные номерами. Номер на огнетушителе является гарантией его проверки и учета и, как следствие, его исправности.

16.5. Огнетушители должны располагаться на видных, легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие на них отопительных и нагревательных приборов.

16.6. Для тушения твердых горючих веществ, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, электропроводки (до 1000 вольт) следует использовать имеющиеся порошковые и углекислотные огнетушители.

#### 16.7. Правила применения огнетушителей:

- поднести огнетушитель к очагу пожара (возгорания);
- сорвать пломбу;
- выдернуть чеку за кольцо;
- путем нажатия рычага огнетушитель приводится в действие, при этом следует струю огнетушащего вещества направить на очаг возгорания.

#### 16.8. Общие рекомендации по тушению огнетушителями:

- при тушении пролитых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей тушение необходимо начинать с передней кромки, направляя струю порошка на горящую



поверхность, а не на пламя;

- горящую вертикальную поверхность следует тушить снизу вверх;
- наиболее эффективно тушить несколькими огнетушителями группой лиц;
- после использования огнетушителя необходимо заменить его новым, годным к применению;
- использованный огнетушитель следует сдать руководителю для последующей перезарядки, о чем сделать запись в журнале учета первичных средств пожаротушения;
- использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с ликвидацией пожаров, категорически запрещено.

### **17. Порядок использования пожарного крана и меры безопасности при работе с ним.**

17.1. Внутренний пожарный кран в детском саду предназначен для тушения возгораний различных объектов, кроме электроустановок, находящихся под напряжением.

17.2. Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, выполненных из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.

17.3. Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) должны крепиться к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом должно быть обеспечено открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.

17.4. При возникновении возгорания необходимо обязательно убедиться в том, что очаг возгорания не является электроустановкой или электрическим прибором.

17.5. Для приведения в действие пожарного крана необходимо:

- сорвать пломбу шкафа или достать ключ из места хранения на дверце шкафа, открыть дверцу, извлечь и растянуть (размотать) пожарный рукав, соединенный с пожарным стволом, в сторону горящего объекта, зоны;
- поворотом маховика клапана открыть воду и приступить к ликвидации возгорания;
- в случае использовании пожарного крана рекомендуется действовать вдвоем; в то время как один человек осуществляет пуск воды, второй направляет струю из ствола в зону возгорания;
- категорически запрещено применять пожарные краны с пуском воды для работ, не связанных с ликвидацией пожаров, проведением тренировочных занятий.

Ответственный за пожарную безопасность

 / И.И. Иванов

С инструкцией ознакомлен (а)

«\_\_»\_\_20\_\_г.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /



СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
протокол № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

УТВЕРЖДЕНО  
Заведующий МДОУ № 2

\_\_\_\_\_  
Приказ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.



## Инструкция о мерах пожарной безопасности на пищеблоке ДОУ № 6

### 1. Общие требования пожарной безопасности.

1.1. Настоящая инструкция разработана на основании Федерального Закона РФ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 3 июля 2016г; Приказа МЧС РФ №645 от 12.12.2007г "Об утверждении норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (в ред от 22.06.2010г); Федерального Закона от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности» с изменениями на 1 июля 2017 года; Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г №390 «О противопожарном режиме» с изменениями от 21 марта 2017г.

1.2. Инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности для сотрудников, работающих в пищеблоке дошкольного общеобразовательного учреждения в соответствии с действующими Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

1.3. Работники пищеблока детского сада допускаются к работе после ознакомления с настоящей инструкцией, прохождения противопожарного инструктажа.

1.4. Сотрудники пищеблока обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, которые утверждены в установленном порядке, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим в помещениях пищеблока (кухни) ДОУ.

1.5. Двери помещений пищеблока дошкольного учебного заведения при пребывании в них работников могут запираются лишь на внутренние запоры, которые легко открываются.

1.6. Ответственным за пожарную безопасность на пищеблоке детского сада является повар.

1.7. Лица, которые виновны в нарушении настоящей инструкции, действующих правил пожарной безопасности на пищеблоке ДОУ, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

1.8. Работники пищеблока обязаны:

- строго соблюдать требования пожарной безопасности, поддерживать противопожарный режим в соответствии с существующими требованиями Правил пожарной безопасности в Российской Федерации;
- выполнять необходимые меры предосторожности использовании технологического электрооборудования, при пользовании предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими (ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами и имеющимся оборудованием;
- не допускать хранения горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров в помещениях пищеблока дошкольной образовательной организации и на путях эвакуации;
- содержать в надлежащей чистоте и исправном состоянии технологическое электрооборудование;
- знать правила и порядок вызова пожарной охраны, экстренной эвакуации;
- уметь пользоваться имеющимися первичными средствами пожаротушения.



1.9. В целях обеспечения пожарной безопасности на пищеблоке детского сада категорически запрещается:

- курить сигареты и пользоваться открытым огнем;
- использовать технологическое электрооборудование в условиях, которые не соответствуют рекомендациям (инструкциям) предприятий-изготовителей, или имеют неисправности, способные привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- пользоваться поврежденными рубильниками, выключателями, а также розетками.
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные и осветительные приборы;
- оставлять без присмотра, уходя из помещений пищеблока ДОУ, включенными в сеть имеющееся технологическое оборудование, электронагревательные, электроосветительные приборы.

Также, работники пищеблока должны строго соблюдать *инструкцию о мерах пожарной безопасности на пищеблоке детского сада*, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

**2. Требования пожарной безопасности перед началом работы на пищеблоке**

- 2.1. Внимательно проверить работу освещения на пищеблоке дошкольного учебного заведения, все светильники должны иметь защитные плафоны.
- 2.2. Осуществить визуальную проверку исправности розеток, сетевых шнуров питания электрооборудования, заземления.
- 2.3. Убедиться в работоспособности вытяжной вентиляции на пищеблоке.
- 2.4. Проверить отсутствие влаги на полу и наличие диэлектрических (резиновых) коврикков возле имеющегося технологического электрооборудования.
- 2.5. Выполнить проверку наличия огнетушителей, других средств пожаротушения, аптечки.
- 2.6. Убедиться в отсутствии захламленности выходов для экстренной эвакуации из пищеблока ДОУ.

**3. Требования пожарной безопасности во время работы на пищеблоке**

- 3.1. Бережно относиться к технологическому электрооборудованию пищеблока детского сада: не опрокидывать его, устанавливать осторожно на сухое и чистое место на виду, не допуская падения, не ударять по техническим средствам твердыми предметами, не допускать попадания аппарата под воздействие губительной для него влаги.
- 3.2. При прекращении подачи тока во время работы с технологическим электрооборудованием или в перерыве работы, необходимо отсоединить его от электросети.
- 3.3. Лицам, использующим технологическое электрооборудование, запрещается:
  - разбирать и заниматься ремонтом самостоятельно (самого оборудования, проводов и т. д.);
  - держаться за провод в процессе работы оборудования.
  - хранить и складывать рядом, либо на электрическое оборудование для приготовления пищи различные посторонние предметы, прихватки, деревянные лопатки для перемешивания, упаковки от продуктов и пр.
  - использовать электрооборудование в условиях, которые не соответствуют рекомендациям (инструкциям) предприятий-изготовителей, или имеют неисправности, способные привести к пожару, а также использовать провода и кабели с поврежденной, либо потерявшей защитные свойства изоляцией;
  - пользоваться рубильниками, электроустановочными изделиями, розетками, имеющими повреждения;
  - использовать электроплиты, электрочайники и прочие электронагревательные приборы без подставок из негорючих материалов;
  - применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания, изготовленные самостоятельно.



- включать нагрев жарочной ванне фритюрницы, когда в ней отсутствует жир.
- использовать оборудование, имеющее неисправный датчик реле температуры и др.;
- оставлять включенными электроплиты, жарочные шкафы и тому подобное после окончания процесса приготовления;
- сливать из жарочных ванн и сковород горячий жир;
- охлаждать водой жарочную поверхность применяемого оборудования.

3.4. При попадании влаги на электрооборудование следует немедленно произвести выключение его от электросети. Влагу необходимо собирать мягкой салфеткой, затем дать возможность влаге окончательно высохнуть. Только потом можно осуществить включение в сеть.

3.5. Нельзя оставлять без присмотра работающее технологическое электрооборудование.

3.6. При эксплуатации электрических плит для приготовления, необходимо:

- заливать масло в сковороды до того, как включится нагрев.
- соблюдать крайнюю осторожность во избежание разбрызгивания масла и попадания его капель на горячие поверхности оборудования.
- своевременно выключать электроплиты или переводить их на меньшую мощность при случившемся перегреве.
- незамедлительно отключать жарочные аппараты при падении масла, потому что может последовать воспламенение продукта.

3.7. В процессе эксплуатации электрического оборудования не стоит допускать возможность повреждения сетевого шнура и нарушения его контактов в вилке, нарушения заземления.

3.8. При эксплуатации технологического оборудования соблюдайте требования данной инструкции, а также инструкции по охране труда при работе с конкретным оборудованием.

3.9. При появлении признаков ухудшения изоляции (пощипывании при касании к металлическим частям) важно немедленно отключить от электросети электрооборудование.

3.10. В случае, если на пищеблоке дошкольной образовательной организации появится характерный запах гари, дыма, жженой изоляции, все работы в данном помещении (помещениях) должны быть тут же прекращены, незамедлительно должен быть поставлен в известность заведующий детского сада или дежурный администратор, приняты необходимые меры к установлению и устранению причин пожарной опасности (с обязательным привлечением квалифицированных специалистов).

#### **4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.**

4.1. При возникновении пожара на пищеблоке ДОУ или его признаков необходимо немедленно сообщить об этом в пожарную часть по телефону 101.

4.2. Принять срочные меры к эвакуации людей, выключить вытяжную вентиляцию и приступить к самостоятельному тушению пожара с обязательным соблюдением мер личной безопасности. Для тушения следует использовать огнетушители.

4.3. Необходимо воздержаться от открытия окон и дверей, а также не разбивать стекол. Покидая помещение пищеблока, нужно закрыть окна и двери, чтобы поток свежего воздуха не способствовал быстрому распространению огня.

4.4. Немедленно произвести оповещение как можно большего числа работников о пожаре и сообщить о нем заведующему дошкольным образовательным учреждением, а при невозможности – другому должностному лицу.

4.5. При последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями заведующего детского сада или должностного лица, которое заменяет его.

4.6. При возгорании одежды надо попытаться сбросить ее. Если этого сделать не удастся, следует упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; можно накрыть горящую одежду куском плотной ткани, облить водой, но ни в коем случае не бежать, так как бег только усилит интенсивность горения.

4.7. При наступлении признаков удушья необходимо лечь на пол и как можно быстрее ползти к выходу.

4.8. Горящее электрооборудование, которое находится под напряжением; нужно тушить



углекислотными или порошковыми огнетушителями. Необходимо помнить, что все огнетушители работают очень непродолжительное время: пенные – 60-80 секунд, углекислотные – 25-45 секунд, порошковые – 10-15 секунд. Следовательно, приводить их в действие следует непосредственно возле очага пожара. Использовать воду для тушения возгорания категорически запрещается.

4.9. При обнаружении оборванного электрического провода, который свисает или касается пола (земли), нельзя приближаться к нему, немедленно сообщить об этом администрации ДОУ, оставаться на месте и предупреждать других.

4.10. В случае поражения электрическим током необходимо срочно осуществить отключение напряжения, а при невозможности пострадавшего необходимо любым из безопасных способов освободить от действия тока.

4.11. При освобождении пострадавшего от воздействия тока строго запрещается прикасаться к нему оголенными руками.

4.12. Оказать пострадавшему человеку первую медицинскую помощь.

4.13. О случившемся немедленно оповестить своего непосредственного руководителя.

### **5. Требования пожарной безопасности по окончании работы на пищеблоке.**

5.1. Выключить из сети все электрическое оборудование во всех помещениях пищеблока, независимо от назначения, которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом ДОУ. Все электрические установки и электроприборы должны быть обесточены, исключение составляют дежурное и аварийное освещение, автоматические установки пожаротушения, пожарная и охранная сигнализация.

5.2. Очистить используемое технологическое электрооборудование.

5.3. Произвести выключение вытяжной вентиляции.

5.3. Закрыть все окна, выключить освещение, осуществить закрытие пищеблока.

Ответственный за пожарную безопасность

 / И.И. Воршенин

С инструкцией ознакомлен (а)

«  »    20   г.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /





**Инструкция**  
**о мерах пожарной безопасности на складе продуктов**  
**№ 7**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 г «О противопожарном режиме» в редакции от 21 марта 2017г; Федеральным Законом РФ №123-ФЗ от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 3 июля 2016г; приказом МЧС РФ № 645 от 12.12.2007г «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» в редакции от 22.06.2010г; требованиями Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994г «О пожарной безопасности» в редакции от 1 июля 2017 года.

1.2. Инструкция устанавливает правила поведения сотрудников и нормы содержания складских помещений продуктов в целях обеспечения пожарной безопасности в дошкольном образовательном учреждении.

1.3. Данная инструкция является обязательной для соблюдения всеми работниками, которые имеют непосредственное отношение и доступ к складским помещениям продуктов в дошкольном образовательном учреждении.

1.4. Лица, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении или уклонении от выполнения) инструкции привлекаются к уголовной, административной, дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

**2. Функциональные характеристики складских помещений продуктов и специфика пожарной опасности.**

2.1. Складские помещения - производственные процессы не выполняются. Хранение продуктов питания. Тары, упаковочных материалов для выпускаемой продукции.

2.2. Основными пожароопасными факторами склада продуктов являются:

- мучная пыль, которая образуется при погрузке – разгрузке муки.
- любые растительные масла, животные жиры.
- объемное количество упаковочных горючих материалов.

2.3. Пожароопасные свойства продуктов, веществ и материалов, хранящихся на складе:

2.3.1. Растительные масла, животные жиры и продукты, приготовленные на их основе или с их добавлением, относятся к веществам, самовозгорающимся при взаимодействии с воздухом. Они окисляются кислородом в воздухе при нормальных или повышенных температурах. Оградить от хранения вблизи нагреваемых приборов и поверхностей.

2.3.2. Горючая тара: картонные ящики, тканевые и бумажные мешки, бумажные пакеты и ПЭТ пакеты.

2.3.3. Бумага: горючий легковоспламеняющийся материал. Температура воспламенения и температура самовозгорания 230 °С. При хранении в кипах имеет способность к тепловому самонагреванию. При хранении в кипах остерегаться от источников нагревания с температурой



более 100 °С.

2.3.4. Картон и картон гофрированный. Пожароопасные свойства: горючий материал Г4 сильногорючий. Предохранять от источников нагревания превышающих 100°С.

2.3.5. Изделия из поливинилхлорида (продукция и упаковка) - горючий материал.

2.4. Тушение перечисленных выше материалов выполнять при помощи порошковых или углекислотных огнетушителей.

### **3. Ответственные за пожарную безопасность в складском помещении для продуктов.**

3.1. Ответственным за пожарную безопасность на складе для хранения продуктов дошкольного образовательного учреждения назначен \_\_\_\_\_ приказом № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.

### **4. Допустимое количество людей, которые могут находиться на складе продуктов.**

4.1. В складском помещении продуктов в ДОУ одновременно могут находиться не больше 2-х человек.

### **5. Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность на складе продуктов**

#### **5.1. Заведующий дошкольным образовательным учреждением должен:**

- обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности, исполнение предписаний, постановлений и других законных требований должностных лиц пожарной охраны, которые касаются склада продуктов;
- обеспечивать разработку и выполнять меры по обеспечению противопожарной защиты на складе продуктов в ДОУ;
- проводить обучение работников дошкольного образовательного учреждения мерам противопожарной защиты;
- обеспечивать хранение в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства пожаротушения;
- назначать сотрудника, ответственного за пожарную безопасность на складе продуктов, который обязан строго соблюдать все требования пожарной безопасности на складе;
- обеспечить наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при возникновении пожара в складском помещении продуктов, наличие планов эвакуации в случае возникновения пожара;
- обеспечить складское помещение продуктов огнетушителями по нормам, установленным требованиями пожарной безопасности;
- запретить приказом курение и использование открытого огня в помещении склада продуктов;
- установить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, с разработкой соответствующего акта;
- обеспечивать рабочее состояние систем и средств противопожарной защиты склада продуктов (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о возникновении пожара, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах).

#### **5.2. Сотрудник ДОУ, ответственный за пожарную безопасность на складе продуктов, обязан:**

- обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складском помещении хранения продуктов;
- обеспечить исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе тех, которые означают пути эвакуации людей и эвакуационные выходы;
- позаботиться о наличии плана эвакуации;
- строго следовать требованиям пожарной безопасности на складе продуктов, обеспечить ежедневную уборку и надлежащий порядок.



**5.3. Другие сотрудники, имеющие доступ на склад продуктов, обязаны:**

- строго соблюдать все требования пожарной безопасности, установленные на складе продуктов дошкольного образовательного учреждения;
- знать места хранения и уметь применять первичные средства пожаротушения;
- строго придерживаться требований пожарной безопасности на складе, осуществлять ежедневную уборку и поддерживать надлежащий порядок в складском помещении;
- не пользоваться пожароопасными и взрывопожароопасными веществами и материалами в складском помещении продуктов дошкольного образовательного учреждения.
- при обнаружении каких-либо нарушений в работе оперативно извещать об этом своего непосредственного руководителя;
- знать контактные номера телефонов для вызова пожарной службы, до прибытия пожарной охраны принимать все возможные меры по ликвидации пожара на складе продуктов;
- оказывать помощь пожарной охране во время ликвидации пожара.
- регулярно проходить инструктажи по пожарной безопасности, а также обучение пожарно-техническому минимуму;
- выполнять все указания, постановления и иные законные требования по соблюдению требований пожарной безопасности на складе продуктов в дошкольном образовательном учреждении.

**6. Порядок содержания помещений склада продуктов и эвакуационных выходов.**

- 6.1. Ответственное лицо за пожарную безопасность своими полномочиями обеспечивает своевременную уборку помещений склада продуктов от горючих отходов.
- 6.2. Осуществляет хранение в помещениях склада продуктов и материалов, учитывая их пожароопасные физико-химические свойства.
- 6.3. Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не меньше 0,5 метра.
- 6.4. Все проводимые операции, связанные с вскрытием тары, расфасовкой продукции, должны производиться в помещениях, изолированных от мест хранения.
- 6.5. Оборудование складов по окончании рабочего дня должно отключаться от электросети.
- 6.6. Аппараты, которые предназначены для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов.
- 6.7. В помещениях склада продуктов запрещается:
  - хранить и использовать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;
  - проводить уборку помещений склада и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
  - применять бытовые электронагревательные приборы;
  - оставлять после завершения работы включенными электроосвещение (кроме дежурного), электрооборудование и приборы;
  - отогревать замерзшие трубы различных систем паяльными лампами и любыми другими способами с использованием открытого огня.
  - при эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно обеспечиваться соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (так же, по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).
- 6.8. В складских помещениях, предназначенных для хранения продуктов, запрещается устройство любых бытовок, комнат для приема пищи.
- 6.9. Склад продуктов должен быть оснащен необходимыми средствами пожаротушения.
- 6.10. Повреждения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок



и т.п.) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов должны немедленно устраняться. Обработанные (пропитанные) в соответствии с установленными требованиями нормативных документов деревянные конструкции и ткани по истечении сроков действия обработки (пропитки) и в случае потери огнезащитных свойств составов должны обрабатываться (пропитываться) повторно. Состояние огнезащитной обработки (пропитки) должно проверяться не меньше двух раз в год.

**6.11. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных выходов запрещается:**

- строить пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, которые препятствуют свободной эвакуации людей;
- устанавливать при выходе из склада продуктов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также располагать, в том числе временно, продукты;
- заставлять эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, двери) различными материалами, упаковками с продуктами, оборудованием, мебелью, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются особые требования в соответствии с нормативными правовыми актами;
- затворы на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания внутри помещения без ключа.

## **7. Электрооборудование в складских помещениях для продуктов**

**7.1. При эксплуатации электрооборудования в процессе работы запрещается:**

- эксплуатировать электропровода и кабели с явными нарушениями изоляции;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также использовать светильники со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильника;
- применять в использовании электроутюги, электроплитки, электрочайники и другие электронагревательные приборы.
- при выполнении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, которые не предназначены по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.
- применять дежурное освещение и электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки.

**7.2. Эвакуационное освещение в складе продуктов в ДОУ должно включаться автоматически при отключении электропитания рабочего освещения.**

**7.3. Знаки пожарной безопасности с автономным питанием от электрической сети, применяемые на путях эвакуации, должны всегда находиться во включенном состоянии и быть исправными.**

## **8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ.**

**8.1. В помещениях склада продуктов дошкольного образовательного учреждения категорически запрещено курить и применять открытый огонь.**

**8.2. Во время проведения покрасочных работ на складе продуктов необходимо:**

- полностью освободить помещение склада от продуктов и материала;
- производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках;
- выполнять подачу окрасочных материалов в готовом виде централизованно;



- не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать емкости с горючими веществами исключительно перед их использованием.

8.3. Пожароопасные работы (огневые, сварочные работы и т.п.) должны реализовываться в помещении склада продуктов только после согласования с заведующим дошкольным образовательным учреждением.

8.4. Пожароопасные работы (огневые, сварочные работы и т.п.) в помещении склада продуктов должны проводиться только в отсутствие детей и рабочего персонала.

8.5. Последовательность проведения пожароопасных работ и меры противопожарной безопасности при их проведении должны строго соответствовать требованиям «Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

8.6. Во время проведения огневых работ в складе продуктов необходимо:

- полностью очистить помещение склада от продуктов;
- перед проведением огневых работ провентилировать помещение склада продуктов;
- снабдить место проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения (огнетушителем, ящиком с песком емкостью 0,5 куб. метра, 2 лопатами, ведром с водой);
- плотно закрыть все двери, которые соединяют помещение склада продуктов с другими помещениями детского сада, открыть все окна;
- осуществлять постоянный контроль состояния парогазовоздушной среды в технологическом оборудовании, на котором выполняются огневые работы, и в опасной зоне;
- немедленно остановить проведение огневых работ в случае превышения содержания горючих веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудовании до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов).

8.7. Во время осуществления огневых работ в помещении склада продуктов строго запрещено:

- приступать к выполнению работы при поврежденной аппаратуре;
- проводить огневые работы на свежеекрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;
- использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;
- допускать к самостоятельной работе сотрудников, у которых не имеется соответствующего квалификационного удостоверения;
- не допустить соприкосновение электрических проводов с баллонами, наполненными сжатыми, сжиженными и растворенными газами;
- осуществлять работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением;
- выполнять огневые работы одновременно с наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с использованием горючих лаков, клея, мастик и других горючих материалов.

## **9. Порядок, нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов.**

9.1. Хранить в помещениях склада продуктов пожароопасные и взрывоопасные вещества, жидкости и материалы строго запрещено.

9.2. Все оборудование склада после завершения рабочего дня должно обесточиваться.

## **10. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов.**

10.1. Рабочие места в складских помещениях для продуктов (кладовых) дошкольного образовательного учреждения должны регулярно убираться от мусора, отработанной бумаги, пустой картонной тары, пыли.

10.2. Не разрешается хранить горючие материалы, вблизи отопительных приборов и на путях



эвакуации.

10.3. Горючие вещества и материалы (бумага, картон, упаковка от продуктов питания и т.д.) должны ежедневно выноситься из здания дошкольного образовательного учреждения и храниться в закрытом металлическом контейнере, установленном на хозяйственном дворе.

#### **11. Допустимое количество одновременно находящихся в помещениях материалов.**

11.1. В складском помещении продуктов не допускается хранение веществ и материалов, которые не имеют отношения к хозяйственной деятельности кухни (пищеблока).

11.2. Количество продуктов в складском помещении не должно превышать вместимость стеллажей, полок, выделенных мест для хранения и располагаться только на них. Запрещается его размещение, в том числе временное, на путях эвакуации.

#### **12. Порядок осмотра и закрытия помещений склада продуктов по окончании работы**

12.1. После окончания работы складское помещение для хранения продуктов проверяется внешним визуальным осмотром, определяются нарушения, которые могут привести к возникновению пожара, проверяется исправность автоматических установок пожарной автоматики.

12.2. Если была обнаружена неисправность, необходимо сообщить о случившемся заведующему или ответственному за пожарную безопасность в ДОУ.

12.3. Закрывать помещение в случае обнаружения каких-либо неисправностей, которые могут привести к нагреванию или возгоранию, категорически запрещено.

#### **13. Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны.**

13.1. При обнаружении пожара или признаков горения на складе продуктов (задымления, запаха гари, тления и т.п.) любой работник, должен:

- при помощи первичных средств пожаротушения (огнетушитель, пожарный кран, песок) попробовать ликвидировать загорание в складском помещении продуктов детского сада.
- если загорание потушить не получилось, оповестить о пожаре всех находящихся в помещениях людей при помощи кнопки оповещения или подав сигнал голосом.
- немедленно вызвать пожарную охрану по номеру телефона 101 или 112 (Единая Служба спасения).
- сообщить диспетчеру: свою фамилию и имя; адрес дошкольного образовательного учреждения; кратко рассказать, где загорание или что горит; не класть трубку телефона первыми, возможно, у диспетчера возникнут вопросы или он даст вам необходимые указания.
- при возникновении необходимости, срочно вызвать медицинскую и другие службы.
- начать эвакуацию людей из помещений.

#### **14. Порядок размещения и использования огнетушителей. Меры безопасности при работе с ними.**

##### **14.1. Порядок расположения огнетушителей:**

- огнетушители, размещенные на складе продуктов дошкольного образовательного учреждения, не должны препятствовать безопасной эвакуации из помещения;
- огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не больше 1,5 метра;
- огнетушители, находящиеся на складе продуктов детского сада, должны быть исправны и обеспечены в необходимом количестве;
- запрещается использование огнетушителей для потребностей, не связанных с ликвидацией загораний;



- запрещается переносить огнетушители с мест постоянного размещения;
- огнетушители должны быть все пронумерованы и указаны в журнале первичных средств пожаротушения.
- не разрешается располагать в помещениях и использовать огнетушители, не обозначенные номерами;
- номер, указанный на огнетушителе является гарантией его проверки и учета и, как следствие, его исправности;
- огнетушители должны размещаться на видных, легкодоступных местах, где невозможно их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов;
- для тушения твердых горючих веществ, ЛВЖ, ГЖ, электропроводки (до 1000 вольт), применять только порошковые и углекислотные огнетушители.

#### 14.2. Правила применения порошковых огнетушителей:

- поднести огнетушитель к очагу возгорания (пожара);
- сорвать пломбу;
- выдернуть чеку за кольцо;
- после нажатия рычага огнетушитель приводится в действие, при этом необходимо струю огнетушащего порошка направить на очаг возгорания.

#### 14.3. Правила использования углекислотных огнетушителей:

- уверенно выдернуть чеку;
- направить раструб на очаг возникшего пожара;
- открыть запорно-пусковое устройство (нажать на рычаг или повернуть маховик против часовой стрелки до отказа);
- рычаг/маховик позволяет прерывать подачу углекислоты.

#### 14.4. Требования мер безопасности при применении углекислотного огнетушителя:

- углекислотный огнетушитель, оборудованный раструбом из металла, не должен использоваться для тушения пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением.
- при работе углекислотных огнетушителей всех типов не разрешается держать раструб незащищенной рукой, так как при выходе углекислоты образуется снегообразная масса с температурой минус 60-70°C.

#### 14.5. Общие рекомендации по тушению огнетушителями:

- при тушении пролитых ЛВЖ и ГЖ тушение необходимо начинать с передней кромки, направляя струю порошка на горящую поверхность, а не на пламя;
- горящую вертикальную поверхность тушить снизу вверх, а не наоборот;
- более эффективно тушить несколькими огнетушителями группой лиц;
- после использования огнетушителя необходимо заменить его новым, годным к применению;
- пустой огнетушитель необходимо сдать руководителю для последующей перезарядки, о чем необходимо сделать запись в журнале учета первичных средств пожаротушения;
- применение первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

### **15. Последовательность использования пожарного крана и меры безопасности при работе с ним.**

15.1. Внутренний пожарный кран предназначен только для тушения загораний различных объектов, кроме электроустановок, электрооборудования под напряжением.


#### 15.2. Для приведения в действие пожарного крана необходимо:

- сорвать пломбу шкафа или достать ключ из места хранения на дверце шкафа, открыть дверцу, извлечь и размотать пожарный рукав, соединенный с пожарным стволом, в сторону горящего объекта, зоны;









## Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении окрасочных работ № 8

1. Настоящая инструкция определяет основные требования пожарной безопасности при производстве окрасочных работ (малярных работ) и является обязательной для выполнения всеми сотрудниками ДОУ.
2. К работе допускается технический персонал, прошедший периодический медицинский осмотр, соответствующий инструктаж по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности, ознакомленный с данной инструкцией и не имеющий каких либо противопоказаний к выполнению такого рода работ.
3. Организация работ, устройства, размещение и эксплуатация окрасочного оборудования должны обеспечивать пожарную безопасность в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ.
4. Для хранения порожней тары должна быть выделена специальная площадка вне окрасочного помещения. Порожняя тара должна своевременно удаляться с территории ДОУ.
5. Системы и установки автоматической противопожарной защиты, средства пожаротушения должны находиться в исправном состоянии, а работники должны уметь пользоваться ими.
6. Тару из-под лакокрасочных материалов следует очищать мягкими скребками и щетками (из меди или алюминия).
7. Обтирочные материалы после употребления необходимо складывать в металлические ящики с крышками и по окончании работы выносить из помещений в специально отведенные места.
8. Запрещается:
  - 8.1. Проводить в краскозаготовительных и окрасочных помещениях работы связанные с применением открытого огня и искрообразованием (сварочные работы, работы на наждачных точилах и т.д.);
  - 8.2. На окрасочных участках и в местах хранения красок и растворителей курить, разводить огонь, пользоваться паяльными лампами и электрическими паяльниками;
  - 8.3. Во избежание взрыва освещать изнутри спичками или другими источниками огня банки, ведра, сосуды и другую тару, в которых находятся (или находились) лакокрасочные материалы;
  - 8.4. Применять бензол, метанол и пиробензол в качестве растворителей и разбавителей для лакокрасочных материалов;
9. В случае возникновения пожара необходимо:
  - 9.1. Немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 101, указав адрес объекта, что горит, имеется ли опасность для людей, а также свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение; поставить в известность заведующего ДОУ;
  - 9.2. Принять меры по эвакуации людей в соответствии с планом эвакуации;
  - 9.3. Отключить вентиляционное оборудование, электроэнергию и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения (водой от внутренних пожарных кранов, огнетушителями);
  - 9.4. Покидая помещения, плотно закрыть все окна и двери для предотвращения доступа свежего воздуха в зону горения;









## Инструкция

### о порядке действий должностных лиц в случае возникновения пожара

№ 9

#### 1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция о порядке действий должностных лиц в случае возникновения пожара в ДОУ (детском саду) определяет порядок действий должностных лиц при угрозе и возникновении пожара в дошкольном образовательном учреждении.

1.2. В разработке инструкции учтены: Постановление Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 г «О противопожарном режиме» в редакции от 21 марта 2017г; Федеральный Закон РФ №123-ФЗ от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 3 июля 2016г; приказ МЧС РФ № 645 от 12.12.2007г «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» в редакции от 22.06.2010г; Федеральный закон №69-ФЗ от 21.12.1994г «О пожарной безопасности» в редакции от 1 июля 2017 года.

1.3. Должностными лицами в дошкольном образовательном учреждении являются заведующий ДОУ, заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе (завхоз), старший воспитатель, старшая медицинская сестра, шеф-повар пищеблока.

1.4. Данная инструкция является обязательной для ознакомления и исполнения всеми должностными лицами дошкольного образовательного учреждения.

1.5. Должностные лица обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок действий при угрозе и возникновении пожара в здании или на территории дошкольного образовательного учреждения.

1.6. Настоящая инструкция разработана в соответствии с действующими Правилами пожарной безопасности в РФ<sup>1</sup> и является дополнением к плану эвакуации работников и воспитанников ДОУ при пожаре.

#### 2. Порядок действий должностного лица, прибывшего первым на место пожара.

2.1. Организовать вызов пожарной охраны по телефону 101 или проверить, вызвана ли пожарная охрана. По телефону назвать адрес, место возникновения пожара, свою должность, фамилию, имя, отчество.

2.2. Дать указания задействовать систему оповещения, отключить работающее оборудование и систему вентиляции.

2.3. Проверить включение и работу автоматической (стационарной) системы пожаротушения.

2.3. Вызвать на место возникновения пожара заведующего дошкольным образовательным учреждением.

2.4. В случае угрозы для жизни персонала и воспитанников ДОУ принять немедленные меры к предотвращению паники и быстрой эвакуации людей согласно плану эвакуации, используя для этого все имеющиеся силы и средства.



### **3. Порядок действий должностных лиц в случае пожара**

#### **3.1. Действия заведующего ДОУ при возникновении пожара:**

- безотлагательно сообщить по телефону «101» в пожарную часть, назвать адрес, место возникновения пожара, свою должность, фамилию, имя, отчество (если это было уже сделано, необходимо продублировать вызов пожарной службы);
- дать распоряжение на включение системы оповещения, отключение оборудования и системы вентиляции;
- доложить о возникновении пожара в Департамент управления образования по телефону \_\_\_\_\_;
- осуществить организацию и контроль проведения эвакуации детей и сотрудников, по возможности материальных ценностей из здания детского сада;
- вызвать обслуживающие дошкольное образовательное учреждение организации (электросети, инженерные сети и т.д.);
- проверить наличие всех сотрудников и воспитанников (по списку) после эвакуации на месте сбора – определенной заранее эвакуационной площадке;
- доложить в Департамент управления образования об итогах эвакуации, об организации тушения пожара, а также о причиненном ущербе.

#### **3.2. Действия заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе (завхоза) при возникновении пожара:**

- проверить включение и работу автоматической (стационарной) системы пожаротушения;
- осуществляет руководство членами добровольной пожарной дружины (ДПД) непосредственно по тушению пожара;
- при необходимости дублирует сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану по телефону «101».
- задействует единый тревожный сигнал по оповещению людей на случай возникновения пожара, начинает эвакуацию детей и работников;
- выделяет работника из числа обслуживающего персонала для встречи пожарной команды, уверенно знающего расположение всех пожарных гидрантов, кранов и местонахождение очага возгорания;
- обеспечивает защиту и эвакуацию людей, принимающих участие в тушении пожара, из зон возможных обрушений конструкций, поражений электрическим током, отравлений, ожогов.
- удаляет за пределы опасной зоны пожара всех работников, которые не участвуют в тушении пожара и эвакуации. В случае необходимости без промедления организует поиск пропавших воспитанников и сотрудников ДОУ;
- организует отключение электроэнергии, системы вентиляции и обеспечивает соблюдение требований техники безопасности и электробезопасности;
- организует освобождение подъездных путей к зданию дошкольного образовательного учреждения от автомобилей и встречу пожарных подразделений;
- докладывает непосредственно начальнику прибывшего пожарного подразделения о сложившейся обстановке на пожаре, эвакуированных воспитанниках и персонале, принятых мерах, задействованной добровольной пожарной дружине для тушения пожара, о заблокированных огнем и дымом выходах и поступает в его распоряжение.

#### **3.3. Действия старшего воспитателя при возникновении пожара:**

- принимает и подтверждает сообщение о пожаре;
- организует эвакуацию воспитанников из здания (территории) ДОУ;
- контролирует посты безопасности, не допускающие возврата детей и персонала в здание детского сада;
- докладывает начальнику добровольной пожарной дружины о принятых мерах и действует по его указанию, в зависимости от обстановки;



- организует сбор воспитанников и работников ДОО в условленном месте эвакуации – эвакуационной площадке;
- организует сверку воспитанников и сотрудников дошкольного образовательного учреждения по спискам;
- докладывает непосредственно заведующему ДОО о ходе и результатах эвакуации людей из здания (территории);
- при отсутствии начальника ДПД выполняет его обязанности.

#### 3.4. Действия старшей медицинской сестры при возникновении пожара:

- принимает сообщение о пожаре;
- комплектует оперативный набор медикаментов и средств для оказания первой медицинской помощи пострадавшим при пожаре;
- безотлагательно вызывает скорую медицинскую помощь по телефону «103»;
- участвует в эвакуации воспитанников из здания дошкольного образовательного учреждения;
- при задымлении обеспечивает детей и сотрудников ДОО средствами индивидуальной защиты дыхательных путей (респираторами, ватно-марлевыми повязками);
- после эвакуации людей из помещений и здания детского сада проверяет состояние здоровья воспитанников и работников, при необходимости оперативно оказывает первую медицинскую помощь;
- встречает машины «скорой помощи», провожает врачей к пострадавшим, при необходимости оказывает помощь в госпитализации;
- в случае отсутствия пострадавших среди эвакуированных людей возвращается непосредственно к месту пожара и при необходимости оказывает первую медицинскую помощь членам добровольной пожарной дружины, пострадавшим при тушении пожара.

#### 3.5. Действия шеф-повара при возникновении пожара:

- принимает и подтверждает сообщение о возникшем пожаре;
- контролирует отключение оборудования и системы вентиляции в пищеблоке, закрытие окон и дверей;
- направляет членов ДПД с огнетушителями к месту пожара;
- организует тушение пожара первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, пожарными стволами, водой, песком) силами членов добровольной пожарной дружины;
- докладывает начальнику ДПД о принятых мерах и действует по его указанию, в зависимости от обстановки;
- организует охрану здания и территории ДОО до приезда пожарных;
- встречает подразделения пожарной охраны и указывает место пожара;
- при отсутствии начальника ДПД и лица, его заменяющего (старшего воспитателя), выполняет его обязанности.

Ответственный за пожарную безопасность



С инструкцией ознакомлены:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /





## **Инструкция** **о порядке содержания, осмотра и приведения помещений в** **пожаробезопасное состояние** № 10

### **1. Общие положения инструкции**

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 г «О противопожарном режиме» в редакции от 21 марта 2017г; Федеральным Законом РФ №123-ФЗ от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 3 июля 2016г; приказом МЧС РФ № 645 от 12.12.2007г «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» в редакции от 22.06.2010г; требованиями Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994г «О пожарной безопасности» в редакции от 1 июля 2017 года.

1.2. С целью обеспечения пожаробезопасного состояния помещений по окончании рабочего времени выполнение требований настоящей инструкции является обязательным для всех работников детского сада.

1.3. Данную инструкцию необходимо изучить и строго соблюдать всем работникам дошкольного образовательного учреждения.

1.4. Инструкция содержит сведения о порядке содержания и осмотра помещений, приведения их в пожаробезопасное состояние после завершения работы сотрудниками ДОУ.

### **2. Общие пожаробезопасные мероприятия**

2.1. Педагогический, обслуживающий персонал обязаны знать и выполнять правила пожарной безопасности, уметь обращаться с первичными средствами пожаротушения, знать пути и правила эвакуации.

2.2. Администрация ДОУ, педагогические работники, обслуживающий персонал несут персональную ответственность за организацию и состояние противопожарной безопасности закрепленных за ними помещений и территорий.

2.3. В целях пожарной безопасности сотрудникам ДОУ запрещается:

- использовать неисправную электропроводку и оборудование, использовать бытовые электронагревательные приборы с целью обогрева помещений;
- обертывать электрические лампы бумагой или материей, заклеивать или закрывать на стенах провода обоями, плакатами, картинами, фотографиями, рисунками, стендами и т.д.;
- использовать для устройства освещения телефонные провода;
- при проведении культурно-массовых мероприятий, праздников, утренников, выпускных устраивать фейерверки, зажигать бенгальские огни и свечи, производить шумовые эффекты с помощью петард и других взрывоопасных средств и устройств;







УТВЕРЖДЕНО  
Заведующий МДОУ № 2  
И. Поздыкова /  
Приказ № 11 от "11" / 07.2018 г.



## Инструкция о мерах пожарной безопасности в складе инвентаря и ТМЦ № 11

### 1. Общие положения

1.1. Данная инструкция составлена согласно Федеральному Закону от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в редакции от 1 июля 2017 года; Федеральному Закону РФ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 3 июля 2016г; Приказу МЧС Российской Федерации №645 от 12.12.2007г "Об утверждении норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (в ред от 22.06.2010г); Постановлению Правительства РФ от 25 апреля 2012г №390 «О противопожарном режиме» в редакции от 21 марта 2017г.

1.2. Инструкция определяет нормы поведения людей и содержания складских помещений с целью обеспечения противопожарной защиты в ДОУ. Является обязательной для выполнения всеми работниками.

1.3. Ответственным лицом за соблюдение настоящей инструкции, обеспечение пожарной безопасности в складском помещении является заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе (завхоз).

1.4. К основным причинам пожаров, которые могут возникнуть на складе инвентаря и товарно-материальных ценностей относятся нарушения в работе электрических установок, применение поврежденного электрического оборудования, грубое нарушение правил хранения материалов, несоблюдение правил пожарной безопасности.

1.5. Лица, виновные в нарушении (неисполнении, ненадлежащем исполнении) данной инструкции в детском саду несут уголовно-административную, дисциплинарную или другую ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

### 2. Функциональные характеристики склада инвентаря и специфика пожарной опасности.

2.1. В складских помещениях - производственные работы не производятся. Хранение инвентаря, мебели, товарно-материальных ценностей.

2.2. К главным пожароопасным факторам склада ТМЦ относятся:

- чрезмерное количество мебели, в том числе деревянной и из ДВП;
- мягкий инвентарь (белье, матрасы)
- предметы из поливинилхлорида (разные товарно-материальные ценности и упаковки);
- много упаковочного горючего материала (тара ТМЦ).

2.3. Пожароопасные свойства, веществ и материалов:

2.3.1. Мягкий инвентарь (белье, матрасы) - горючие материалы. Легко возгораются от искр и огня. Возгорание может произойти после длительного невидимого тления. При увлажнении и хранении в стопках могут самовозгораться. Тушить с помощью углекислотных, порошковых огнетушителей, воды.

2.3.1. Изделия из поливинилхлорида (разные ТМЦ и упаковки) - горючий материал. Тушить перечисленные материалы с помощью углекислотных, порошковых огнетушителей, воды.

2.3.2. Изделия из дерева, ДВП, ДСП (различная мебель) - горючий материал. Тушить при



помощи воды, порошковых огнетушителей.

2.3.3. Большое число упаковочного горючего материала (тара ТМЦ). Горючая тара: картонные ящики, тканевые и бумажные мешки, бумажные пакеты и полиэтиленовые пакеты.

2.3.4. Бумага - горючий легковоспламеняющийся материал. Температура воспламенения и температура самовоспламенения 230 °С; При хранении в кипах способна к тепловому самонагреванию. При хранении в кипах предохранять от источников нагревания с температурой более 100 °С.

2.3.5. Картон и гофрированный картон - горючий материал Г4 очень горючий. Защищать от источников нагревания выше 100°С. Тушить с помощью воды, порошковых огнетушителей.

2.4. В помещении склада ТМЦ обязательно должна вывешиваться табличка с указанием категории помещения по взрыво-пожаро-опасности, табличка с номером телефона для вызова пожарной охраны. У входа на склад должны вывешиваться таблички с указанием ответственных лиц за противопожарную безопасность, а на открытом месте в помещении - инструкция по противопожарной защите.

### **3. Лица, ответственные за пожарную безопасность на складе инвентаря и ТМЦ.**

3.1. Ответственным лицом за пожарную безопасность на складе инвентаря и товарно-материальных ценностей ДООУ назначен (а) \_\_\_\_\_ приказом № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.

### **4. Максимальное количество людей, которые могут находиться на складе ТМЦ.**

4.1. В складских помещениях инвентаря и ТМЦ ДООУ одновременно разрешается находиться не более 3 человек.

### **5. Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность на складе товарно-материальных ценностей.**

5.1. Заведующий дошкольным образовательным учреждением обязан:

- обеспечить строгое соблюдение всех требований пожарной безопасности, исполнение предписаний, постановлений и других законных требований должностных лиц пожарной охраны, имеющих отношение к складу инвентаря и ТМЦ;
- обеспечить разработку и выполнение мер по обеспечению противопожарной защиты на складе инвентаря и товарно-материальных ценностей;
- обучать сотрудников ДООУ мерам пожарной безопасности;
- обеспечить содержание в рабочем состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства пожаротушения;
- назначать работника, ответственного за противопожарную защиту в складе инвентаря и ТМЦ детсада, который должен обеспечивать строгое соблюдение всех требований противопожарной защиты на складе;
- обеспечивать наличие инструкции о порядке действий сотрудников при эвакуации людей в случае пожара в складском помещении инвентаря и ТМЦ, наличие планов эвакуации на случай возникновения пожара;
- обеспечивать складское помещение огнетушителями по нормам в соответствии с требованиями противопожарной защиты;
- категорически запретить приказом курение и применение открытого огня в помещении склада инвентаря и ТМЦ;
- устанавливать правила и сроки выполнения работ по очистке вентиляционных камер, с составлением соответствующего акта;
- обеспечить исправность систем и средств противопожарной защиты склада инвентаря и ТМЦ (авто-установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымовой защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах).



5.2. Работник дошкольного общеобразовательного учреждения, ответственный за пожарную безопасность на складе инвентаря и ТМЦ, обязан:

- обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в помещении склада;
- обеспечить исправность знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации людей и эвакуационные выходы;
- обеспечить наличие плана эвакуации;
- строго придерживаться требований противопожарной защиты на складе, обеспечивать ежедневную уборку и соответствующий порядок в складском помещении инвентаря и товарно-материальных ценностей.

5.3. Все другие работники, имеющие доступ на склад инвентаря и ТМЦ должны:

- строго придерживаться всех требований данной инструкции, требований противопожарной защиты, установленные в помещении склада;
- уверенно знать места нахождения и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
- строго соблюдать требования противопожарной защиты на складе, проводить ежедневную уборку и поддерживать соответствующий порядок в складском помещении;
- не применять пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и материалы в складском помещении детского склада;
- при обнаружении каких-либо отклонений в работе оперативно сообщать об этом своему прямому руководителю;
- хорошо знать все контактные номера телефонов для вызова пожарной службы, до прибытия пожарной охраны принять все возможные меры по тушению пожара на складе;
- оказать содействие пожарной охране во время тушения пожара.
- вовремя проходить инструктажи по пожарной безопасности, а также обучение пожарно-техническому минимуму;
- выполнять все предписания, постановления и другие законные требования по соблюдению требований противопожарной защиты на складе инвентаря и ТМЦ в ДОУ.

## **6. Правила содержания помещений склада инвентаря и ТМЦ, эвакуационных выходов.**

6.1. Лицо, ответственное за пожарную безопасность, исходя из своих полномочий, должно обеспечивать своевременную очистку помещений склада ТМЦ от горючих отходов.

6.2. Необходимо хранить в помещениях склада материалы, учитывая их пожароопасные физико-химические свойства.

6.3. Банки с краской, лаком, а также аэрозольные упаковки должны защищаться от солнечного и другого теплового воздействия.

6.4. Расстояние от светильников до хранящихся материалов должно быть как минимум 0,5 метра.

6.5. Все работы по вскрытию тары, необходимо производить в помещениях, изолированных от мест хранения.

6.6. Оборудование склада по завершении рабочего дня должно быть обесточено. Аппараты, предусмотренные для выключения электроснабжения склада, должны находиться за пределами складского помещения на стене из негорючих материалов.

6.7. В помещениях склада ТМЦ строго запрещено:

- хранение и применение взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами и других пожаро-взрыво-опасных веществ и материалов;
- убирать помещения и стирать одежду, применяя бензин, керосин и иные легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- устанавливать бытовые электрические нагревательные приборы;
- оставлять, окончив работу, включенными электроосвещение (кроме дежурного), электрооборудование и приборы;
- разогревать замерзшие трубы разных систем паяльными лампами и иными способами, используя открытый огонь.



- при использовании эвакуационных путей и выходов необходимо обеспечивать соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по противопожарной защите (в том числе, по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

6.8. В складских помещениях, предусмотренных для хранения ТМЦ, не разрешается устройство любых бытовок, комнат для сторожа или охранника, комнат для приема пищи.

6.9. Склад инвентаря и ТМЦ должен быть укомплектован всеми необходимыми средствами пожаротушения.

6.10. Любые нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок и т.п.) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов должны немедленно ликвидироваться. Обработанные (пропитанные) согласно требованиям нормативных документов деревянные конструкции и ткани по истечении сроков действия обработки (пропитки) и в случае потери огнезащитных свойств составов должны подвергаться обработке (пропитываться) повторно. Состояние огнезащитной обработки (пропитки) должно проходить проверку не реже двух раз в год.

6.11. При использовании эвакуационных путей, эвакуационных выходов категорически запрещено:

- устанавливать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвигающиеся и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также иные устройства, создающие препятствие для свободной эвакуации людей из помещений и коридоров;

- устанавливать на выходе из склада инвентаря и ТМЦ сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также размещать (даже временно) инвентарь и любые материалы;

- перекрывать эвакуационные пути и выходы (в том числе, проходы, коридоры, тамбуры, двери) различными материалами, предметами, оборудованием, мебелью, мусором и иными изделиями, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

- менять направление открывания дверей, за исключением дверей, открытие которых не нормируется или к которым предъявляются другие требования согласно нормативным правовым актам.

- засовы на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания с внутренней стороны без ключа.

## **7. Электрическое оборудование на складе товарно-материальных ценностей.**

7.1. Эвакуационное освещение на складе инвентаря и ТМЦ в дошкольном образовательном учреждении должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

7.2. Знаки пожарной безопасности с автономным питанием от электросети, используемые на путях эвакуации, должны быть постоянно включены и исправными.

7.3. При использовании электрооборудования во время работы строго запрещено:

- использовать электропровода и кабели с явными нарушениями изоляции;

- оборачивать электролампы и светильники бумагой, тканью и иными горючими материалами, а также использовать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), которые предусмотрены конструкцией светильника;

- использовать электрические утюги, электроплитки, электрочайники и иные электрические нагревательные приборы.

- выполняя аварийные и иные строительные, монтажные и реставрационные работы применять временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не подходящие по своим техническим характеристикам для питания используемых электроприборов.

- пользоваться дежурным освещением и электронагревательными приборами, устанавливать штепсельные розетки.



## **8. Мероприятия по обеспечению противопожарной защиты во время использования оборудования и проведения пожароопасных мероприятий.**

8.1. В помещениях склада инвентаря и ТМЦ ДОУ строго запрещается курить и применять открытый огонь.

8.2. При проведении покрасочных работ на складе ТМЦ следует:

- составлять и разбавлять все виды лаков и красок в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках;
- подавать готовые окрасочные материалы централизованно;
- не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, вскрывать емкости с горючими веществами непосредственно перед их применением.

8.3. Пожароопасные мероприятия (огневые, сварочные работы и т.п.) можно проводить в помещении склада инвентаря и ТМЦ строго с разрешения заведующего ДОУ.

8.4. Пожароопасные мероприятия (огневые, сварочные работы и т.п.) разрешено проводить только при отсутствии детей и работников.

8.5. Правила выполнения пожароопасных работ и меры пожарной безопасности во время их проведения должны строго соответствовать требованиям «Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

8.6. Выполняя огневые работы в помещениях склада ТМЦ следует:

- освободить всё помещение склада от инвентаря и ТМЦ;
- перед выполнением огневых работ проветрить помещение склада;
- обеспечить место выполнения огневых работ первичными средствами пожаротушения (огнетушителем, ящиком с песком емкостью 0,5 куб. метра, двумя лопатами, ведром с водой);
- плотно запереть все двери, соединяющие помещение склада инвентаря и ТМЦ с иными помещениями детсада, открыть все окна;
- постоянно контролировать состояние паро-газо-воздушной среды в технологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне;
- срочно прекратить огневые работы при повышении содержания горючих веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудовании до установления значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов).

8.7. При выполнении огневых работ в помещениях склада ТМЦ категорически запрещено:

- начинать работы в случае неисправной аппаратуры;
- проводить огневые работы на недавно окрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;
- использовать одежду и рукавицы с имеющимися на них следами масел, жиров, бензина, керосина и иных горючих жидкостей;
- разрешать самостоятельно работать сотрудникам, не имеющим соответствующего квалификационного удостоверения;
- допускать прикосновение электрических проводов к баллонам, заполненным сжатыми, сжиженными и растворенными газами;
- работать на аппаратах и коммуникациях, наполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением;
- выполнять огневые работы в одно время с работами по наклейке покрытий полов и отделке помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и иных горючих материалов.

## **9. Правила, нормы хранения и транспортировки пожаро-взрыво-опасных веществ и пожароопасных веществ и материалов.**

9.1. Хранение в специальных помещениях пожароопасных веществ и материалов допускается с учетом их пожароопасных физических и химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и возгоранию при попадании влаги, контакте с воздухом и др.).

9.2. Емкости с краской должны надежно защищаться от солнечного и иного теплового воздействия.



9.3. Расстояние от электросветильников до хранящихся горючих материалов должно составлять минимум 50 см.

9.4. Все операции, по вскрытию тары, проверке исправности и небольшому ремонту, приготовлению рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитроокрасок, лаков и иных горючих жидкостей) следует проводить в помещениях, отдельных от мест хранения.

9.5. Категорически запрещается в помещении склада инвентаря и ТМЦ пользоваться дежурным освещением, использовать электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки.

9.6. Все оборудование материального склада по завершении рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, для отключения электрического снабжения склада, должны находиться за пределами складского помещения на стене из негорючих материалов.

## **10. Правила сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов.**

10.1. Рабочие места складских помещений, предназначенные для хранения инвентаря и ТМЦ ДОУ должны ежедневно очищаться от мусора, отработанной бумаги, пустой картонной тары, пыли, пустой тары.

10.2. Не разрешается хранить горючие ТМЦ рядом с отопительными приборами и на путях эвакуации.

10.3. Горючие вещества и материалы (бумага, картон, упаковки, целлофан и т.д.) необходимо ежедневно выносить из здания ДОУ и хранить в закрытом металлическом контейнере, установленном на хозяйственном дворе.

## **11. Максимальное количество одновременно находящихся в помещениях материалов.**

11.1. В складских помещениях товарно-материальных ценностей ДОУ не разрешается хранить вещества и материалы, не имеющие отношения к деятельности ДОУ.

11.2. Число инвентаря и ТМЦ в складском помещении не должно превышать вместимость стеллажей и полок и должно находиться исключительно на них.

## **12. Порядок проведения осмотра и закрытия помещений склада ТМЦ при завершении работы**

12.1. После завершения работы складское помещение ТМЦ визуально осматривается, выявляются нарушения, которые могут способствовать возгоранию, проверяется исправность авто-установок пожарной автоматики.

12.2. При выявлении неисправностей следует доложить о данном факте заместителю заведующего по административно-хозяйственной работе (завхозу) или ответственному за противопожарную защиту в ДОУ.

12.3. Запирать помещение склада инвентаря и ТМЦ при обнаружении любых неполадок, которые могут повлечь за собой нагрев или возгорание, строго запрещается.

## **13. Обязанности и действия сотрудников в случае пожара, в том числе при вызове пожарной охраны.**

При выявлении пожара или признаков возгорания на складе ТМЦ (задымления, запаха гари, тления и т.п.) любой сотрудник, должен:

13.1. Вывести находящихся в помещении склада товарно-материальных ценностей людей. С помощью первичных средств пожаротушения (огнетушителя, пожарного крана) попытаться потушить возгорание.

13.2. Если возгорание ликвидировать не получилось:

- сообщить о пожаре всем находящимся в помещениях ДОУ людям с помощью кнопки оповещения или подав голосовой сигнал.

- незамедлительно вызвать пожарную охрану по телефону 101 или 112 (Единая Служба спасения).

Доложить диспетчеру:

- свою фамилию и имя;



- адрес дошкольного образовательного учреждения;
  - дать краткое описание – место пожара или что горит;
  - не выключать телефон первыми, у диспетчера могут возникнуть вопросы или он даст вам необходимые указания;
- в случае необходимости вызвать медицинскую помощь и прочие службы;
- приступить к эвакуации людей из помещений детского сада.

#### **14. Правила размещения и применения огнетушителей. Меры безопасности во время работы с ними.**

14.1. Огнетушители, находящиеся в помещениях склада товарно-материальных ценностей ДОУ, не должны создавать препятствия для безопасной эвакуации людей. Огнетушители нужно располагать на открытых местах рядом с выходом из помещений на высоте не более 150см.

14.2. Огнетушители, расположенные в помещениях, должны быть исправны и обеспечено требуемое их количество.

14.3. Запрещено применять огнетушители для нужд, не относящихся к ликвидации возгораний.

14.4. Запрещено перемещать огнетушители с мест постоянного нахождения.

14.5. Огнетушители должны иметь нумерацию и быть учтены в журнале первичных средств пожаротушения. Не разрешается размещать на складе ТМЦ детского сада и применять огнетушители, не имеющие номеров. Номер на огнетушителе является гарантией его проверки и учета и, как следствие, его исправности.

14.6. Огнетушители следует размещать на открытых, легкодоступных местах около двери, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, прямое воздействие отопительных и нагревательных приборов.

14.7. При тушении твердых горючих веществ, ЛВЖ, ГЖ, электропроводки (до 1000 вольт), использовать имеющиеся углекислотные и порошковые огнетушители.

#### **14.8. Правила использования порошковых огнетушителей:**

- приблизить огнетушитель к очагу пожара (возгорания);
- удалить пломбу;
- выдернуть чеку с помощью кольца;
- при нажатии на рычаг огнетушитель привести в действие, при этом следует струю огнетушащего вещества направить на очаг возгорания.

#### **14.9. Порядок использования углекислотных огнетушителей:**

- выдернуть чеку;
- направить раструб на очаг горения;
- открыть запорно-пусковое устройство (нажав на рычаг или повернув маховик против часовой стрелки до упора);
- рычаг/маховик позволяет прекращать подачу углекислоты.

#### **14.10. Требования безопасности при использовании углекислотного огнетушителя:**

- углекислотный огнетушитель, оснащенный раструбом из металла, нельзя применять для тушения пожаров электрического оборудования, находящегося под напряжением;
- во время работы с углекислотными огнетушителями всех типов запрещено держать раструб голой рукой, так как при выходе углекислоты образуется снегообразная масса с температурой минус 60-70°С.

#### **14.11. Общие рекомендации по тушению с помощью огнетушителей:**

- тушение пролившихся ЛВЖ и ГЖ начинать с передней кромки, направив струю порошка на горящую поверхность, а не на огонь;
- горящую вертикальную поверхность тушить снизу вверх;
- более эффективно проводить тушение одновременно несколькими огнетушителями группой лиц;
- использованный огнетушитель необходимо заменить новым, пригодным к использованию;
- использованный огнетушитель следует сдать заведующему для последующей перезарядки,







УТВЕРЖДЕНО  
Заведующий МДОУ № 2

Приказ № 100 от "17.06.2018" г.



## Инструкция по пожарной безопасности для сотрудников № 12

### 1. Общие требования пожарной безопасности в ДОУ

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 г «О противопожарном режиме» в редакции от 21 марта 2017г; Федеральным Законом РФ №123-ФЗ от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 3 июля 2016г; приказом МЧС РФ № 645 от 12.12.2007г «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» в редакции от 22.06.2010г; требованиями Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994г «О пожарной безопасности» в редакции от 1 июля 2017 года.

1.2. Все работники детского сада должны допускаться к работе только после прохождения обязательного противопожарного инструктажа и изучения минимума пожарно-технических знаний, а при изменении специфики работы непременно проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, который установлен заведующим ДОУ.

1.3. Сотрудники дошкольного образовательного учреждения обязаны проходить инструктаж по пожарной безопасности не реже одного раза в полугодие.

1.4. Работники дошкольного образовательного учреждения должны строго выполнять все правила предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами.

1.5. Работники должны неукоснительно соблюдать противопожарный режим, следовать установленным требованиям пожарной безопасности.

1.6. Территория ДОУ должна постоянно содержаться в надлежащей чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву, следует обязательно убирать и периодически вывозить с территории детского сада.

1.7. В случае обнаружения пожара немедленно сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять все возможные меры к спасению людей, имущества и экстренной ликвидации пожара. Первоочередной обязанностью каждого работника дошкольного образовательного учреждения является спасение жизни детей при пожаре.

1.8. Имеющиеся эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны загромождаться какими-либо предметами и оборудованием.

1.9. Двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов должны иметь соответствующие уплотнения в притворах, и оборудованы устройствами для самозакрывания, которые обязаны постоянно находиться в исправном состоянии. Все двери эвакуационных выходов должны открываться по направлению выхода из здания ДОУ и в период нахождения детей в здании двери эвакуационных выходов запирать только изнутри с помощью легко открывающихся запоров.

1.10. Двери (люки) чердачных и технических помещений должны постоянно находиться закрытыми на замок.



1.11. Должностные лица и граждане, которые нарушили требования настоящей инструкции, требования пожарной безопасности и противопожарной защиты в детском саду, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

## **2. В здании и на территории ДОУ категорически запрещается:**

2.1. Снимать дверные полотна в проёмах, которые соединяют коридоры с лестничными клетками.

2.2. Оставлять без присмотра включенные в сеть счётные и пишущие машинки, радиоприёмники, телевизоры и прочие электрические приборы (за исключением холодильника), пользоваться данными приборами без несгораемых подставок.

2.3. Применять электрокипяильники, электрочайники для приготовления пищи в спальнях, игровых комнатах и других помещениях, которые заняты детьми (за исключение специально оборудованных для этого помещений).

2.4. Устраивать в чердачных помещениях всевозможные склады, архивы, хранить какие-либо материалы, производить сушку белья.

2.5. Отогревание замёрзших отопительных водопроводных и канализационных труб посредством открытого огня.

2.6. При проведении праздничных мероприятий (ёлок) зажигать в помещении дошкольного образовательного учреждения разного вида фейерверки, бенгальские огни, стеариновые свечи, гасить полностью свет в помещении, одевать детей в костюмы из ваты, марли, которые не имеют пропитки огнезащитным составом.

2.7. В зимний период дороги, подъезды и крыши пожарных гидрантов должны систематически очищаться от скопившегося снега.

2.8. Количество эвакуационных выходов из помещений детского сада любого этажа должно быть не меньше 2-х.

2.9. Проведение сварочных работ и других опасных работ в здании ДОУ может быть допущено только с разрешения заведующего дошкольным образовательным учреждением или лица его заменяющего.

2.10. Чердачное помещение необходимо содержать в надлежащей чистоте и обязательно запирать на замок. Ключи от чердачного помещения должны храниться в определённом месте, которое доступно для получения их в любое время суток.

2.11. Ночной дежурный персонал детского сада не имеет права уходить из помещения и территории ДОУ. Запрещено курить, применять открытый огонь, пользоваться нагревательными приборами.

2.12. Запрещено отвлекаться во время работы от выполнения своих служебных обязанностей.

## **3. Правила поведения при пожаре.**

3.1. Первый человек, который заметил пожар или задымление должен сообщить об этом заведующему или завхозу ДОУ, оповещающих всех о случившемся.

3.2. Пожарную команду обязан вызвать первый, кто заметит пожар при задымлении по телефону - 101, сообщая точный адрес детского учреждения, что горит и ФИО того, кто сообщает.

3.3. Пожарную команду встречает то лицо, которое вызвало пожарную команду у ворот ДОУ на улице. Встречающий сотрудник кратчайшим путём проводит прибывшего начальника пожарной команды, одновременно, передавая информацию о том, что именно угрожает детям.

3.4. При тушении возникшего пожара необходимо стремиться не создавать сквозняков и сильного притока воздуха. Поэтому важно ограничить открывание оконных стёкол в горящих помещениях. Как можно скорее обесточить электропроводку, а также произвести выключение рубильника.









Заведующий МДОУ № 2  
Г.И. Позднякова /  
Приказ № 07-08 от "11".01.2018 г.

## **Инструкция** **по пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий в ДОУ** **(утренники, концерты, конкурсы)** **№ 13**

### **1. Общие требования пожарной безопасности**

- 1.1. Настоящая инструкция разработана на основании Федерального Закона от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности» с изменениями и дополнениями на 23 июня 2016г; Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012г №390 «О противопожарном режиме» с изменениями на 6 апреля 2016г; Приказа МЧС Российской Федерации от 12.12.2007 №645 (в ред. от 22.06.2010г) "Об утверждении норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций".
- 1.2. Допускать к проведению массовых мероприятий лиц в возрасте не моложе 18 лет, которые изучили данную инструкцию, прошли медицинский осмотр, инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.
- 1.3. Обеспечить помещение для проведения массовых мероприятий медицинской аптечкой, укомплектованной необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой медицинской помощи при травмах.
- 1.4. Участникам массового мероприятия необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, знать все места расположения первичных средств пожаротушения.
- 1.5. Обеспечить наличие на этажах и помещениях ДОУ, где проводятся массовые мероприятия, не меньше двух эвакуационных выходов, которые следует обозначить указателями с надписью «Выход». В коридорах развесить указательные знаки, установить необходимые средства пожаротушения (не менее двух огнетушителей), оборудовать автоматическую систему пожарной сигнализации, приточно-вытяжную вентиляцию и аварийное освещение.
- 1.6. Предоставить дежурному персоналу ДОУ исправные электрические фонари заводского изготовления.
- 1.7. Должны быть расчищены от снега и льда крышки колодцев пожарных гидрантов на прилегающей к зданию территории, обозначить их месторасположение при помощи световых указателей на стенах данного здания.
- 1.8. Удостовериться в отсутствии глухих решеток на окнах помещений детского сада для проведения массовых мероприятий.
- 1.9. При проведении массового мероприятия поставить на дежурство не менее двух работников.
- 1.10. Немедленно ставить в известность руководителя мероприятия и администрацию ДОУ о каждом несчастном случае с участниками праздника, принимать необходимые меры по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим.
- 1.11. Сотрудники, допустившие нарушение настоящей инструкции по пожарной безопасности привлекаются к дисциплинарной ответственности и подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил пожарной безопасности.



## **2. Требования пожарной безопасности перед проведением массового мероприятия.**

Перед началом проведения массовых мероприятий в ДОУ необходимо:

- 2.1. На основании приказа заведующего дошкольным образовательным учреждением назначить ответственных за проведение массового мероприятия и ознакомить их с документом под роспись.
- 2.2. Провести целевой инструктаж по пожарной безопасности для сотрудников с записью в журнале регистрации инструктажа, ознакомить задействованный в проведении утренников персонал с настоящей инструкцией по пожарной безопасности, а также с планом эвакуации из помещения и местами расположения огнетушителей.
- 2.3. Тщательно проверить все помещения здания детского сада, эвакуационные пути и выходы на соответствие их данным требованиям пожарной безопасности, а также удостовериться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения, связи, автоматической пожарной сигнализации и аварийного освещения.  
Оставить соответствующие записи в журналах осмотра.
- 2.4. Ознакомиться со сценарием проведения праздника, и в случае планирования применения в рамках программы открытого огня или огневых эффектов потребовать запрета данных действий.
- 2.5. Проветрить помещения, где будут проводиться массовые мероприятия, выполнить влажную уборку.

## **3. Требования пожарной безопасности во время проведения массового мероприятия.**

При проведении массового мероприятия в детском саду необходимо:

- 3.1. Назначенным ответственным лицам неотлучно находиться в помещении.
- 3.2. Эвакуационные выходы закрыть на легко открывающиеся запоры, световые указатели «Выход» должны быть включенными.
- 3.3. При подготовке к Новогодним праздникам сотрудникам необходимо ознакомиться с инструкцией по пожарной безопасности при проведении новогодних утренников в ДОУ.
- 3.4. Для оформления помещений, изготовления маскарадных костюмов и т.п. запрещается использовать такие материалы как вата, игрушки из нее, не обработанные огнезащитным составом, целлулоидные игрушки, изделия из поролонa и других легковоспламеняющихся материалов.
- 3.5. При проведении массовых мероприятий запрещается:
  - оставлять зал без освещения;
  - использовать открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды и т.п.), использовать дуговые прожекторы, устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, которые могут стать источником возгорания;
  - закрывать окна ставнями;
  - запирать распашные решетки на окнах;
  - запирать двери эвакуационных выходов на трудно открываемые запоры (замки);
  - уменьшать ширину проходов между рядами и ставить дополнительные кресла, стулья и т.п.
  - допускать заполнение помещений людьми превышая установленной нормы;
  - использовать самодельные электрические гирлянды, цветомузыкальные установки, электромузыкальную аппаратуру;
  - выполнять огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы.

## **4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.**

В аварийных ситуациях необходимо:

- 4.1. В соответствии с утвержденным порядком действий при возникновении чрезвычайной ситуации в случае возникновения пожара немедленно без паники эвакуировать детей из здания, используя все имеющиеся эвакуационные выходы.







УТВЕРЖДЕНО

Заведующий МДОУ № 2

Г.И. Позднякова /

Приказ № 6 от "11".01.2018 г.



**Инструкция**  
**по пожарной безопасности при проведении новогодних мероприятий**  
**(новогодних праздников, утренников)**

№ 14

**1. Общие положения**

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования к подготовке помещений детского сада и непосредственному проведению новогодних праздничных мероприятий (новогодних утренников), обязанности лиц, которые ответственны за пожарную безопасность, сотрудников дошкольного образовательного учреждения в случае возникновения пожара.

1.2. Инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 г «О противопожарном режиме» в редакции от 21 марта 2017г; Федеральным Законом РФ №123-ФЗ от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 3 июля 2016г; приказом МЧС РФ № 645 от 12.12.2007г «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» в редакции от 22.06.2010г; требованиями Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994г «О пожарной безопасности» в редакции от 1 июля 2017 года.

1.3. Данная инструкция является обязательной для исполнения всеми сотрудниками дошкольного образовательного учреждения.

1.4. При проведении новогодних мероприятий (праздников и утренников) должно быть организовано дежурство в зале дошкольной образовательной организации ответственных лиц, а также членов добровольных пожарных формирований.

1.5. Лица, которые виновны в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении или уклонении от выполнения) настоящей инструкции несут уголовную, административную, дисциплинарную, либо иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**2. Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность и эвакуацию в случае пожара при проведении новогодних мероприятий.**

2.1. Ответственным за пожарную безопасность при проведении новогодних праздничных мероприятий и утренников в ДОУ, обученным пожарно-техническому минимуму в установленном порядке является заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе (завхоз).

2.2. Ответственный за пожарную безопасность при проведении новогодних мероприятий (праздников и утренников) обязан всеми силами обеспечить соблюдение в дошкольном образовательном заведении требований пожарной безопасности при проведении утренников «Новогодняя елка».

2.3. Ответственный за пожарную безопасность обязан строго соблюдать все требования данной инструкции по пожарной безопасности, знать план эвакуации и порядок действий при возникновении пожара.

2.4. Ответственный за пожарную безопасность отвечает:

- за проведение целевого инструктажа с воспитателями групп, сотрудниками ДОУ, приглашенными на мероприятия артистами перед проведением утренника «Новогодняя



елка» о необходимых действиях в случае возникновения пожара и мерах по предотвращению паники среди детей и присутствующих зрителей;

- за подготовку помещения детского сада в соответствии с установленными нормами правилами и настоящей инструкцией к проведению утренника в дошкольной образовательной организации.

- за правильную установку новогодней елки в помещении;

- за соответствие украшения новогодней елки правилам ППР в Российской Федерации.

### 2.5. Ответственный за пожарную безопасность перед проведением и при проведении новогодних праздничных мероприятий обязан:

- лично присутствовать при проведении всех утренников «Новогодняя елка» в детском саду;

- перед проведением праздничного мероприятия проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения, которые находятся в помещении для проведения утренника, работу всех систем пожарной сигнализации и управления экстренной эвакуацией при пожаре;

- проверить наличие и исправное функционирование телефонной связи, табличку с номером вызова пожарной охраны;

- проверить пути для эвакуации и выходы из детского сада;

- проверить наличие сертификата на применяемые гирлянды и прочую иллюминацию;

- проверить исправность гирлянд, целостность проводов и ламп;

- при обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (появлении нагрева и повреждений изоляции проводов, искрение и так далее) они должны быть заменены.

### **3. Требования к подготовке помещения и проведению новогоднего утренника**

3.1. Для зданий IV и V степеней огнестойкости допускается использовать для проведения Новогодних елок только в тех помещениях, которые расположены на первом и втором этажах, а при проведении указанных мероприятий для детей ясельного возраста и детей с нарушением зрения и слуха - только на первом этаже.

3.2. Помещения для проведения утренника должны иметь как минимум два эвакуационных выхода.

3.3. В помещении не должно быть на окнах закрытых решеток.

3.4. Мероприятия у елки должны проходить с соблюдением настоящей инструкции по пожарной безопасности и только в светлое время суток.

3.5. В помещении обязательно должна иметься телефонная связь.

3.6. Рядом с телефоном непременно должна размещаться табличка с обозначением телефонных номеров вызова пожарной охраны.

3.7. В помещении в обязательном порядке должны находиться: первичные средства пожаротушения, покрывало из негорючего материала (асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок размером не менее 1х1 м).

3.8. Новогоднюю елку необходимо устанавливать на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолка.

3.9. Для выдачи подарков в помещении определены соответствующие места, которые расположены в стороне от основных выходов.

#### 3.10. Категорически запрещается:

- украшать елку (в том числе обкладывать подставку) и ветки марлей и ватой, которые не пропитаны огнезащитными составами, использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;

- применять бенгальские огни для иллюминации елки, а так же открытый огонь и зажженные свечи;

- использовать для украшения елки иллюминацию без сертификата соответствия;

- подключать гирлянды с применением удлинителя;

- полностью выключать свет в помещении ДОУ во время спектаклей или представлений;



- участие в празднике елки детей и взрослых, которые одеты в костюмы из ваты, бумаги, марли и тому подобных легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных специальными огнезащитными составами;
- уменьшать ширину проходов между рядами, а также устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.;
- полностью выключать освещение в помещении во время проведения утренника;
- допускать заполнение помещений дошкольной образовательной организации людьми сверх установленной нормы;
- при проведении утренника находиться в дверных проемах эвакуационных выходов;
- применять открытый огонь (факелы, свечи, канделябры, фейерверки, бенгальские огни и так далее), использовать хлопушки, применять дуговые прожекторы, устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, которые способны вызвать загорание.

#### **4. Обязанности и действия сотрудников ДООУ при пожаре на новогоднем утреннике**

4.1. В случае возникновения пожара, действия работников детских дошкольных учреждений и привлекаемых к тушению пожара лиц, в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их экстренную эвакуацию и спасение.

4.2. При загорании одежды на участнике праздника нельзя позволять ему бежать, необходимо незамедлительно повалить его на пол, накинуть покрывало из негорючего материала на горящую одежду, и потушить пламя.

#### **4.3. Действия воспитателей детского сада во время пожара:**

- при возникновении пожара или загорания при проведении утренника в ДООУ первыми из помещения необходимо эвакуировать детей;
- исключите условия, которые способствуют возникновению паники, для этого нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его полной ликвидации;
- воспитателям группы следует быстро организовать детей в колонну по двое или по одному и, выбрав наиболее безопасный путь, увести из помещения дошкольного образовательного заведения в безопасное место;
- проводить эвакуацию группы детей необходимо не менее двум взрослым, один - впереди группы, второй замыкает группу и следит за состоянием детей, в случае необходимости помогает им, успокаивает и не дает отстать от основной группы;
- при задымлении помещения ДООУ скажите детям пригнуться и выводите так;
- при выходе из помещения закрывайте за собой двери для предотвращения дальнейшего распространения дыма и огня;
- если на утреннике в детском саду присутствуют родители, привлекайте их для помощи в эвакуации детей.
- держите ситуацию под контролем, помните, что безопасность детей находится в Ваших руках;
- после того, как дети эвакуированы с вами в безопасное место, обязательно сверьтесь по списку все ли дети на месте;
- в случае необходимости вызовите «скорую помощь» по телефону 103 (112);
- доложите заведующему дошкольным образовательным учреждением о том, что все дети находятся с вами в безопасности.

#### **4.4. Действия при пожаре дежурного по мероприятию, ответственного за пожарную безопасность:**

- при обнаружении пожара, загорания или их признаков (задымления, запаха гари, тления и так далее) ответственный дежурный по праздничному мероприятию (утреннику), работник детского сада обязан остановить проведение праздника;
- экстренно оповестить о пожаре всех находящихся в помещении людей, подав сигнал голосом, далее при помощи кнопки оповещения произвести оповещение всех находящихся в детском саду людей;
- немедленно осуществить вызов пожарной охраны по телефону 101 (112);









## Инструкция по пожарной безопасности для дежурного администратора № 15

### 1. Общие положения безопасности.

1.1. Данная инструкция по пожарной безопасности разработана с целью предотвращения пожароопасных ситуаций в образовательном учреждении во время и после дежурства дежурного администратора.

1.2. В разработке инструкции были учтены: Постановление Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 г «О противопожарном режиме» в редакции от 21 марта 2017г; Федеральный Закон РФ №123-ФЗ от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 3 июля 2016г; приказ МЧС РФ № 645 от 12.12.2007г «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» в редакции от 22.06.2010г; требования Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994г «О пожарной безопасности» в редакции от 1 июля 2017 года.

### 1.3. Признаки, которые указывают на возможный пожар в учреждении.

- появление запаха дыма или гари;
- резкое повышение температуры воздуха в помещении, которое не обусловлено естественными причинами;
- отслоение, вздутие синтетического покрытия на полу, а также стенах помещения;
- характерный шум, который сопровождает горение, гудение пламени, треск и шипение различных горящих материалов;
- выход из строя систем энергетического снабжения (отсутствие света) и связи (не работает телефон);
- отблески пламени в стеклах зданий, которые расположены по соседству;
- срабатывание имеющейся пожарной сигнализации.

### 2. Дежурный администратор по образовательному учреждению обязан:

- знать и неукоснительно выполнять «Противопожарные правила для школ, школ интернатов и детских учреждений»;
- проверять наличие, исправность и работоспособность необходимых первичных средств пожаротушения и связи;
- осуществлять постоянный контроль за строгим соблюдением учащимися учебного заведения и персоналом противопожарного режима.

### 3. Дежурный администратор должен иметь в своем распоряжении:

- исправный электрический переносной фонарь;
- электромегафон или другое средство оповещения детей, педагогов и обслуживающего персонала образовательного учреждения в случае возникновения пожара;
- доступ к пронумерованным ключам от всех дверей имеющих эвакуационных выходов;



- исправно функционирующее средство связи с пожарной охраной (телефон); перечень важных номеров телефонов: пожарной охраны, инженерных и аварийных служб, администрации образовательного учреждения;
- информацию о наличии ключей от закрытых кабинетов образовательного учреждения.

**4. Дежурный администратор должен четко знать:**

- расположение всех входов и выходов из здания учебного заведения и их текущее состояние;
- местонахождение первичных средств пожаротушения и связи, уметь ими правильно пользоваться;
- порядок действий обслуживающего персонала по эвакуации детей из здания и тушению возникшего пожара.

**5. При обнаружении пожара в образовательном учреждении дежурный администратор обязан:**

- сообщить информацию об инциденте в пожарную охрану по телефону «101», указав точный адрес объекта;
- до прибытия пожарных подразделений;
- задействовать экстренную систему оповещения людей о пожаре;
- приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания образовательного учреждения в безопасное место согласно составленному плану эвакуации;
- принять посильные меры по тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения;
- немедленно доложить руководству школы о пожаре;
- организовать встречу пожарных подразделений, далее действовать по указанию руководителя тушения пожара.

Ответственный за пожарную безопасность \_\_\_\_\_

*И. И. Сидорова*

С инструкцией ознакомлен (а)

«\_\_»\_\_20\_\_г.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /





**Инструкция**  
**о мерах пожарной безопасности при проведении временных огневых**  
**и других пожароопасных работ**  
№ 16

1. Настоящая инструкция учитывает основные требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Правил устройства электроустановок, Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, ГОСТ «Работы электросварочные. Требования безопасности», ГОСТ «Газопламенная обработка металлов. Требования безопасности» и является обязательной для выполнения всеми работающими, которые выполняют огневые работы в ДОУ.
2. Нарушение требований данной инструкции влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3. На территории ДОУ запрещается организация постоянных сварочных постов.
4. При заключении договора с соответствующей организацией (предприятием) на проведение огневых работ в ДОУ руководитель производства огневых работ на временных местах обязан оформить наряд-допуск своим работникам.
5. К проведению огневых работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие пожарно-технический минимум и имеющие специальные квалификационные удостоверения на право допуска к огневым работам.
6. Проведение огневых работ допускается только после выполнения всех требований пожарной безопасности.
7. Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведро с водой).
8. Способы очистки помещений, а также оборудования и коммуникаций, в которых проводятся огневые работы, не должны приводить к образованию взрывоопасных паро- и пылевоздушных смесей и появлению источников зажигания.
9. В помещениях, где выполняются огневые работы, все двери, соединяющие указанные помещения с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, должны быть плотно закрыты. Окна в зависимости от времени года, температуры в помещении, продолжительности, объема и степени опасности огневых работ должны быть, по возможности, открыты.
10. Место для проведения сварочных и резательных работ в зданиях и помещениях, в конструкциях которых использованы горючие материалы, должно быть ограждено сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 м, а зазор между перегородкой и полом – не более 5 см. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1,0 x 1,0 мм.
11. С целью исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи и т.п. все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, должны быть закрыты негорючими материалами. Место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов.



12. Находящиеся в пределах указанных радиусов строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическими экранами, асбестовым полотном или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой.

13. При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочная аппаратура должна отключаться, в том числе от электросети, шланги должны быть отсоединены и освобождены от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление должно быть полностью стравлено.

По окончании работ вся аппаратура и оборудование должно быть убраны в специально отведенные помещения (места).

**14. При проведении огневых работ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

14.1. приступать к работе при неисправной аппаратуре;

14.2. производить огневые работы на свежеекрашенных конструкциях и изделиях;

14.3. использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

14.4. допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения и удостоверения по технике пожарной безопасности;

14.5. допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;

14.6. одновременное проведение огневых работ при устройстве гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтаже панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейке покрытий полов и отделке помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.

15. По окончании временных огневых работ должностное лицо, ответственное за пожарную безопасность помещения, в котором они проводились, должно организовать проверку места их производства по истечении 3-5 часов после их завершения.

16. Огневые работы должны немедленно прекращаться по первому требованию представителя госпожнадзора, госгортехнадзора, технической инспекции профсоюза и начальника ДПД.

17. Кроме перечисленных в настоящей инструкции требований при проведении временных огневых и других пожароопасных работ необходимо учитывать требования нормативных и технических документов, регламентирующие вопросы пожарной безопасности для конкретного вида работ и оборудования.

**18. В случае возникновения пожара НЕОБХОДИМО:**

18.1. немедленно сообщать о нем в пожарную охрану по телефону «101», указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение;

18.2. принять меры к тушению пожара имеющимися первичными средствами (внутренние пожарные краны, огнетушители, песок);

18.3. эвакуировать из зоны, прилегающей к месту пожара, кислородные и ацетиленовые баллоны;

18.4. сообщить о пожаре заведующему ДОУ, а в случае его отсутствия дежурному администратору.

Ответственный за пожарную безопасность

 / 

С инструкцией ознакомлен (а)

« \_\_\_ » \_\_\_ 20 \_\_\_ г.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_





## **Инструкция** **о мерах пожарной безопасности при проведении ремонтных работ** № 17

### **1. Общие требования**

1.1. Настоящая инструкция устанавливает общие требования пожарной безопасности при выполнении ремонтных работ в ДОУ и является обязательной для исполнения всеми работающими (в том числе подрядными организациями).

При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящей инструкцией следует также руководствоваться стандартами, правилами пожарной безопасности, нормами технологического проектирования и другими утвержденными в установленном порядке нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности.

Лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Приказом по ДОУ должен быть определен порядок обеспечения пожарной безопасности при проведении ремонтных работ, назначены ответственные исполнители.

1.3. Все работники должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, проведения необходимой аттестации по профессиональным знаниям.

1.6. При заключении договоров с подрядными организациями на проведение ремонтных работ должна оговариваться ответственность юридического лица за обеспечение пожарной безопасности.

### **2. Требования пожарной безопасности при проведении строительно-монтажных работ**

2.1. Производство ремонтных работ внутри зданий и сооружений с применением горючих веществ и материалов одновременно с другими ремонтными работами, связанными с применением открытого огня (сварка и т.п.) не допускается.

2.2. Работы, связанные с горючими утеплителями или применением горючих утеплителей, заливка битумной мастикой и другие пожароопасные работы (окраска, огневые работы и т.п.) должны проводиться специально обученным персоналом на основании наряда-допуска, выдаваемого исполнителям работ и подписанного лицом, ответственным за пожарную безопасность.

2.3. Пожароопасные работы должны проводиться на основании специально разработанных инструкций о мерах пожарной безопасности, с учетом требований Правил противопожарного режима в РФ, технологической документации и других нормативных документов, регламентирующих проведение работ.

2.4. Места проведения пожароопасных работ должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения, очищены от сгораемых материалов, оснащены предупреждающими знаками.

3.5. С целью исключения попадания раскаленных частиц и материала в смежные помещения, соседние этажи и т.п. все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся пожароопасные работы, должны быть закрыты негорючими материалами.









## Инструкция по правилам пожарной безопасности для детей в ДОУ № 18

С данными правилами пожарной безопасности воспитатели должны в обязательном порядке ознакомить всех воспитанников дошкольного образовательного учреждения с целью предотвращения пожароопасных ситуаций и сохранения здоровья и жизни детей в случае возникновения пожара.

### 1. Возможные источники пожара

- спички, зажигалки;
- неисправные электроприборы, оголенные провода;
- огонь, дым, горящая конфорка газовой плиты.

### 2. Общие правила пожарной безопасности для детей

- 2.1. Не играйте со спичками и зажигалками, это приводит к пожару.
- 2.2. Нельзя играть с баллончиками дезодорантов.
- 2.3. Нельзя без взрослых зажигать газ.
- 2.4. При отсутствии взрослых нельзя включать электроприборы.
- 2.5. Не разжигайте костер, если рядом нет взрослого.
- 2.6. Никогда не лейте в костер бензин, языки пламени могут обжечь вас.
- 2.7. Не бросайте в костер незнакомые предметы, баллончики, они могут взорваться и поранить вас.
- 2.8. Не оставляйте не затушенные костров.
- 2.9. Не поджигай бумагу, ветошь, пух, сухую траву – это приводит к пожару.
- 2.10. Опасно играть с игрушками и сушить одежду около печи, нагревательных приборов с открытой спиралью.
- 2.11. Недопустимо без разрешения взрослых включать электроприборы.
- 2.12. Не трогай электрические провода, ничего на них не вешай, не играй вблизи электрических проводов.
- 2.13. В случае возникновения пожара надо немедленно позвать взрослых.

### 3. Правила пожарной безопасности на территории детского сада

- 3.1. В детский сад запрещается приносить спички, зажигалки, газовые баллончики.
- 3.2. На территории детского сада запрещается разводить костры, применять фейерверки и петарды, жечь спички.
- 3.3. Если почувствовали запах дыма, горелой бумаги, резины, поинтересуйтесь, откуда он, и сообщите взрослым.
- 3.4. Если увидели пожар, сразу сообщите воспитателю.
- 3.5. В случае пожара в детском саду производится эвакуация людей, сигналом к которой является звуковой оповещатель.







МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 2 (МДОУ №2)

---

## ПРИКАЗ

от 11.01.2018

№ 07 - ОД

**«Об утверждении инструкций по пожарной безопасности в МДОУ № 2»**

Во исполнение «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 в редакции от 17.02.2014г., Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

## ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить инструкции по пожарной безопасности в МДОУ №2 (Приложение № 1)
2. Завхозу Виноградовой М.А. ознакомить работников МДОУ № 2 с данными инструкциями
3. Всем работникам МДОУ № 2 строго придерживаться требований данных инструкций
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий



Г.И.Позднякова